

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 6 августа 2004 г. N 20-э/2

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ЦЕН
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ**

(в ред. Приказов ФСТ РФ от 23.11.2004 [N 193-э/11](#),
от 14.12.2004 [N 289-э/15](#), от 28.11.2006 [N 318-э/15](#),
от 30.01.2007 [N 14-э/14](#), от 31.07.2007 [N 138-э/6](#),
от 23.11.2007 [N 385-э/1](#), от 21.10.2008 [N 209-э/1](#),
от 22.12.2009 [N 469-э/8](#), от 31.12.2009 [N 558-э/1](#),
от 24.06.2011 [N 303-э](#))

В соответствии с [Положением](#) о Федеральной службе по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [методические указания](#) по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке.

2. Признать утратившими силу [Постановление](#) Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 31 июля 2002 г. N 49-э/8 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2002, регистрационный N 3760, опубликовано в Российской газете 25.09.2002 N 181), [Постановление](#) Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 14 мая 2003 г. N 37-э/1 "О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 31 июля 2002 г. N 49-э/8" (зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2003, регистрационный N 4822, опубликовано в Российской газете 11.09.2003 N 181).

3. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С.Г.НОВИКОВ

Приложение
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 6 августа 2004 г. N 20-э/2

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
(ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ**

(в ред. Приказов ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11,
от 14.12.2004 N 289-э/15, от 28.11.2006 N 318-э/15,
от 30.01.2007 N 14-э/14, от 31.07.2007 N 138-э/6,
от 23.11.2007 N 385-э/1, от 21.10.2008 N 209-э/1,
от 22.12.2009 N 469-э/8, от 31.12.2009 N 558-э/1,
от 24.06.2011 N 303-э)

I. Общие положения

1. Настоящие "Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке" (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с Федеральным [законом](#) "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7, ст. 880; 2003, N 2, ст. 158; N 13, ст. 1180; N 28, ст. 2894), Федеральным [законом](#) "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177), "[Основами ценообразования](#) в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (далее - Основы ценообразования) и "[Правилами](#) государственного регулирования и применения тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" (далее - "Правила регулирования"), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии" от 26 февраля 2004 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791).

2. Методические указания предназначены для использования регулирующими органами (федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов), органами местного самоуправления, регулирующими организациями для расчета методом экономически обоснованных расходов уровней регулируемых тарифов и цен на розничном (потребительском) рынке электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности).

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

Абзацы второй - третий исключены. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1.

3. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Федеральном [законе](#) "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ, Федеральном [законе](#) "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ и в [Постановлении](#) Правительства Российской Федерации "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии" от 26 февраля 2004 г. N 109 и [Правилами](#) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть II), ст. 5525; 2006, N 37, ст. 3876; 2007, N 14, ст. 1687; N 31, ст. 4100; 2009, N 9, ст. 1103; N 8, ст. 979; N 17, ст. 2088; N 25, ст. 3073; N 41, ст. 4771).

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

4. В настоящих Методических указаниях акционерные общества энергетики и электрификации, другие регулируемые организации, осуществляющие несколько видов регулируемой деятельности, рассматриваются как:

- энергоснабжающая организация (далее - ЭСО) - в части осуществления продажи потребителям произведенной и (или) купленной энергии;
- производитель энергии - в части собственного производства энергии;
- региональная (территориальная) сетевая организация - в части передачи электрической (тепловой) энергии по распределительным сетям;
- потребитель (покупатель) энергии - в части пользования (покупки) энергией.

II. Виды регулируемых цен и тарифов, применяемых на потребительских рынках электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности)

5. На потребительских рынках электрической энергии (мощности) и тепловой энергии (мощности) применяются следующие виды регулируемых цен и тарифов.

5.1. Устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий (далее - Службой):

5.1.1. Предельные минимальный и (или) максимальный уровни регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность, поставляемые энергоснабжающими организациями (гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми организациями) потребителям, с выделением предельных уровней тарифов на электрическую энергию для населения; (п. 5.1.1 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

5.1.2. Предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

5.2. Устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - региональными органами):

5.2.1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе тарифы для населения, в рамках установленных Службой предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов;

5.2.2. Тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Службой предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию;

5.2.3. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на тепловую энергию. (п. 5.2.3 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

5.3. Тарифы (цены) на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности), являющиеся неотъемлемой частью процесса поставки энергии, и перечисленные в [разделе VI](#) Основ ценообразования:

5.3.1. Предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям. Устанавливаются Службой для каждого субъекта Российской Федерации и дифференцируются по уровням напряжения. Региональные органы в рамках указанных предельных уровней устанавливают тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям для организаций, оказывающих данные услуги на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

5.3.2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии. Устанавливаются региональными органами в соответствии с настоящими Методическими указаниями;

5.3.3. Тарифы (цены) на иные услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности), являющиеся неотъемлемой частью процесса поставки энергии, и перечисленные в [разделе VI](#) Основ ценообразования.

6. При определении размера платы за услуги по передаче электрической (тепловой) энергии (мощности) отдельной составляющей выделяются услуги по передаче энергии по электрическим (тепловым) сетям и по их сбыту (реализации) за счет распределения расходов между указанными видами деятельности.

Для потребителей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) и потребителей, получающих электрическую энергию по прямым договорам, из состава расходов, учитываемых при расчете платы за услуги по передаче электрической энергии по

распределительным сетям, исключается сбытовая надбавка - расходы на сбыт (реализацию) электрической энергии.

7. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям, устанавливаются регулирующим органом одновременно в 3 вариантах:

1) одноставочный тариф, включающий в себя полную стоимость 1 киловатт-часа поставляемой электрической энергии (мощности);

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

2) двухставочный тариф, включающий в себя ставку за 1 киловатт-час электрической энергии и ставку за 1 киловатт электрической мощности;

3) одноставочный (двухставочный) тариф, дифференцированный по зонам (часам) суток.

Потребители, в том числе покупающие часть электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам, самостоятельно выбирают для проведения расчетов за электрическую энергию один из указанных вариантов тарифа, уведомив об этом организацию, поставляющую ему электрическую энергию, не менее чем за месяц до вступления в установленном порядке в силу указанных тарифов (с внесением в установленном порядке соответствующих изменений в договор с указанной организацией). При отсутствии такого уведомления (невнесения соответствующих изменений в договор) расчет за электрическую энергию (если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон) производится по варианту тарифа, действовавшему в период, предшествующий расчетному. В расчетном периоде регулирования не допускается изменение варианта тарифа, если иное не будет установлено по взаимному соглашению сторон.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 30.01.2007 N 14-э/14)

Потребители, покупающие часть электрической энергии на оптовом рынке, производят расчеты за электрическую энергию (мощность), купленную на розничном рынке, по тарифам, установленным для данных потребителей в соответствии с настоящим пунктом.

(в ред. Приказов ФСТ РФ от 30.01.2007 N 14-э/14, от 21.10.2008 N 209-э/1)

В настоящих Методических указаниях для целей расчета (формирования) тарифов на электрическую энергию покупка электрической энергии (мощности) с оптового рынка рассматривается как покупка от производителей электрической энергии (далее - ПЭ).

8. Тарифы на тепловую энергию (мощность) устанавливаются регулирующим органом отдельно по потребителям, получающим тепловую энергию с теплоносителями - горячая вода и пар, с дифференциацией последнего по давлению.

Установление и изменение (пересмотр) тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии осуществляется в порядке, предусмотренном [пунктом 61.2](#) Основ ценообразования.

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

9. Тарифы (цены) на электрическую и тепловую энергию и на услуги, оказываемые организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на розничном рынке, могут устанавливаться регулирующим органом сроком действия на два года и более (далее - долгосрочный тариф).

III. Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию на потребительском рынке

10. Регулируемые тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:

средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности), производимой и (или) приобретаемой гарантирующим поставщиком, энергоснабжающей организацией, энергосбытовой организацией, к числу потребителей которой относится население, на оптовом и розничном рынках по регулируемым тарифам (ценам). Затраты гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций, энергоснабжающих организаций на приобретение электрической энергии включают расходы, связанные с оплатой мощности на оптовом рынке;

сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии;

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;

стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности) - в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.

В счетах на оплату электрической и тепловой энергии (мощности) помимо суммарного платежа должны отдельно указываться стоимость отпущенной потребителю энергии (мощности), стоимость услуг по ее передаче и стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения энергией потребителей.

(п. 10 в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

10.1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:

1) средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии (мощности);

2) стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.

В счетах на оплату тепловой энергии помимо суммарного платежа должны отдельно указываться стоимость производства отпущенной потребителю энергии и стоимость услуг по ее передаче и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки энергии потребителям.

(п. 10.1 введен Приказом ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

11. Стоимость единицы электрической (тепловой) энергии (мощности) представляет собой (если иное не определено настоящими Методическими указаниями применительно к отдельным случаям) средневзвешенную стоимость единицы электрической (тепловой) энергии (мощности), получаемой от ПЭ (цену покупки электроэнергии (тепловой) энергии (мощности) у производителей на оптовом и потребительском рынках и стоимость электрической (тепловой) энергии (мощности) собственного производства).

Тариф (цена) покупки электрической (тепловой) энергии (мощности) определяется в соответствии с [разделом X](#) настоящих Методических указаний.

12. При установлении регулируемых тарифов (цен) на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке и на розничном рынке в необходимую валовую выручку не включаются финансовые результаты деятельности (прибыль или убытки) при торговле электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам (за исключением случая, предусмотренного [пунктом 44](#) Основ ценообразования).

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 30.01.2007 N 14-э/14)

При отпуске электрической энергии ЭСО (ПЭ) на оптовый и розничный рынки необходимая валовая выручка ЭСО (ПЭ), учитываемая при расчете тарифов (цен) на электрическую энергию, отпускаемую потребителям розничного рынка, рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НВВ}_{\text{роз}} = \frac{\text{НВВ} \times \text{Э}_{\text{роз}}}{\text{Э}_{\text{сумм}}}, \quad (1)$$

где:

$\text{НВВ}_{\text{роз}}$ - необходимая валовая выручка ЭСО (ПЭ), учитываемая при расчете тарифов (цен) на электрическую энергию, отпускаемую потребителям розничного рынка;

НВВ - необходимая валовая выручка ЭСО (ПЭ), учитываемая при расчете тарифов (цен) на электрическую энергию, отпускаемую на оптовый и розничный рынки;

$\text{Э}_{\text{роз}}$ и $\text{Э}_{\text{сумм}}$ - отпуск электрической энергии ЭСО (ПЭ) соответственно на розничный рынок и суммарно на оптовый и розничный рынки, определяемый исходя из указанного в [пункте 15](#)

настоящих Методических указаний сводного баланса.

13. При формировании тарифов (цен) в соответствии с [пунктом 5](#) настоящих Методических указаний отдельно отражаются стоимость электрической (тепловой) энергии и стоимость каждого вида услуг.

IV. Основные методические положения по формированию регулируемых тарифов (цен) с использованием метода экономически обоснованных расходов

14. Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности ведения раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

Для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не являются основным видом их деятельности, распределение косвенных расходов между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности по решению регионального органа рекомендуется производить в соответствии с одним из нижеследующих методов:

- согласно учетной политике, принятой в организации;
- пропорционально прямым расходам.

Для организаций, осуществляющих производство (передачу) электрической (тепловой) энергии сторонним потребителям (субабонентам) и для собственного потребления, распределение расходов по указанному виду деятельности между субабонентами и организацией по решению регионального органа рекомендуется производить в соответствии с одним из нижеследующих методов:

- согласно учетной политике, принятой в организации;
- пропорционально отпуску (передаче) электрической (тепловой) энергии.

При установлении тарифов (цен) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности.

15. При использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат) тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регулирования.

Расчетный годовой объем производства продукции и (или) оказываемых услуг определяется исходя из формируемого в установленном [порядке](#) сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - сводный баланс).

Абзац исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1.

16. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

17. Если деятельность организации регулируется более чем одним регулирующим органом, то регулирующие органы обязаны согласовывать устанавливаемые ими размеры необходимой валовой выручки с тем, чтобы суммарный объем необходимой валовой выручки возмещал экономически обоснованные расходы и обеспечивал экономически обоснованную доходность инвестированного капитала этой организации в целом по регулируемой деятельности.

18. Если организация осуществляет кроме регулируемой иные виды деятельности, расходы на их осуществление и полученные от этих видов деятельности доходы (убытки) не учитываются при расчете регулируемых тарифов (цен).

19. При установлении тарифов регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

В случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов выявлены необоснованные

расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет поступлений от регулируемой деятельности, регулирующие органы обязаны принять решение об исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

20. Если организации, осуществляющие регулируемую деятельность, в течение расчетного периода регулирования понесли экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов (цен), в том числе расходы, связанные с объективным и незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую в течение расчетного периода регулирования, эти расходы учитываются регулирующими органами при установлении тарифов (цен) на последующий расчетный период регулирования (включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств).

21. Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) на период регулирования, для покрытия обоснованных расходов на производство регулируемого вида деятельности, с учетом корректировки по избытку (исключению необоснованных расходов) средств и возмещению недостатка средств, рассчитывается по формуле:

$$НВВ = НВВ_{\text{р}} + / - \text{Дельта}НВВ, \quad (2)$$

где:
НВВ_р – необходимый доход регулируемой организации в расчетном периоде, обеспечивающий компенсацию экономически обоснованных расходов на производство продукции (услуг) и получение прибыли, определяемой в соответствии с настоящими Методическими указаниями;

ДельтаНВВ - экономически обоснованные расходы регулируемой организации, подлежащие возмещению (со знаком "+") и исключению из НВВ_р (со знаком "-") по статьям расходов в соответствии с [пунктами 19 и 20](#) настоящих Методических указаний.

V. Расчет расходов, относимых на регулируемые виды деятельности

22. В необходимую валовую выручку включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения).

22.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

- 1) топливо, определяемое на основе [пункта 22](#) Основ ценообразования;
- 2) покупная электрическая энергия, определяемая в соответствии с [пунктом 23](#) Основ ценообразования;
- 3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемая на основе [пункта 24](#) Основ ценообразования;
- 4) сырье и материалы, определяемые в соответствии с [пунктом 25](#) Основ ценообразования;
- 5) ремонт основных средств, определяемый на основе [пункта 26](#) Основ ценообразования;
- 6) оплата труда, определяемая на основе [пункта 27](#) Основ ценообразования;
- 7) амортизация основных средств, определяемая на основе [пункта 28](#) Основ ценообразования;

8) выпадающие доходы сетевой организации при оплате заявителем технологического присоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в объеме, не превышающем 550 рублей, расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения субъектов малого и среднего предпринимательства при присоединении энергопринимающих устройств максимальной

мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

(пп. 8 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

9) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе расходы, связанные с осуществлением коммерческого учета электроэнергии, расходы на оплату услуг организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка.

(подпункт в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

22.2. Внереализационные расходы (рассчитываемые с учетом внереализационных доходов), в том числе расходы по сомнительным долгам. При этом в составе резерва по сомнительным долгам может учитываться дебиторская задолженность, возникшая при осуществлении соответствующего регулируемого вида деятельности. Уплата сомнительных долгов, для погашения которых был создан резерв, включенный в тариф в предшествующий период регулирования, признается доходом и исключается из необходимой валовой выручки в следующем периоде регулирования с учетом уплаты налога на прибыль организаций.

В состав внереализационных расходов включаются также расходы на консервацию основных производственных средств, используемых в регулируемых видах деятельности.

22.3. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения), включают в себя следующие основные группы расходов:

- 1) капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство;
- 2) выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налогов;
- 3) взносы в уставные (складочные) капиталы организаций;

4) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с [отраслевыми тарифными соглашениями](#).

23. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использовать в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, предоставляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность.

24. Планируемые расходы по каждому виду регулируемой деятельности рассчитываются как сумма прямых и косвенных расходов. Прямые расходы относятся непосредственно на соответствующий регулируемый вид деятельности.

Распределение косвенных расходов между различными видами деятельности, осуществляемыми организацией, по решению регионального органа производится в соответствии с одним из нижеследующих методов:

- согласно учетной политике, принятой в организации;
- пропорционально условно-постоянным расходам;
- пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности.

25. Регулирующие органы на основе предварительно согласованных с ними мероприятий по сокращению расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, обязаны в течение 2 лет после окончания срока окупаемости расходов на проведение этих мероприятий сохранять расчетный уровень расходов, учтенных при регулировании тарифов на период, предшествующий сокращению расходов.

VI. Ценообразование для отдельных групп потребителей электрической и тепловой энергии (мощности)

26. Особенности расчета тарифов (цен) для отдельных групп потребителей электрической и тепловой энергии (далее - тарифные группы) определяются в соответствии с:

- [статьями 2 и 5](#) Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
- [пунктом 59](#) Основ ценообразования.

27. Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности):

1 группа. Базовые потребители

Базовые потребители - потребители, получающие электрическую энергию (мощность), вырабатываемую ПЭ, не являющимися участниками оптового рынка, через гарантирующих поставщиков и энергоснабжающие организации.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

Отнесение потребителей к указанной группе возможно только при наличии в субъекте Российской Федерации производителей электрической энергии (мощности), не являющихся участниками оптового рынка, поставка электроэнергии которыми на розничный рынок осуществляется по регулируемым тарифам. При этом производитель электрической энергии (мощности) в свою очередь должен удовлетворять следующему критерию:

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

- располагаемая мощность, равная или более 25 мВт в месяц.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

При этом такие производители электрической энергии (мощности) в субъекте Российской Федерации в свою очередь должны осуществлять совокупный полезный отпуск электроэнергии и мощности в размере, обеспечивающем возможность расчета тарифов в соответствии с требованиями пункта 66 настоящих Методических указаний.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

К базовым потребителям относятся потребители, удовлетворяющие следующим критериям, - потребители с максимальным значением заявленной покупаемой мощности, равным или более 20 МВт в месяц, и годовым числом часов использования заявленной покупаемой мощности, равным или более 7500, подтвержденным фактическим электропотреблением за предшествующий период регулирования показаниями приборов учета или автоматизированной системой контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ).

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

В зависимости от региональных особенностей структуры производства и потребления электроэнергии, в целях отнесения потребителей к группе 1 Служба может по представлению регионального регулирующего органа повысить значение заявленной мощности потребителей.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

2 группа. Население

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

К данной тарифной группе относятся граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые нужды, а также приравненные к населению категории потребителей, которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам).

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 24.06.2011 N 303-э)

Абзацы второй - девятый исключены. - Приказ ФСТ РФ от 24.06.2011 N 303-э.

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственное регулирование тарифов может производиться отдельно в отношении электрической энергии, поставляемой населению, в пределах социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления, определяемой в установленном порядке.

3 группа. Прочие потребители

В целях формирования бюджетной политики в группе "Прочие потребители" потребители, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой (далее - Бюджетные потребители).

К группе "прочие потребители" относятся физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность (в том числе нотариусы, адвокаты, врачи) в жилом отдельно выделенном помещении, для которого в обязательном порядке должен быть установлен прибор учета электроэнергии, потребляемой для целей осуществления указанной деятельности. При отсутствии прибора учета электроэнергии данный объем определяется в порядке, установленном

[Правилами](#) функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с положениями [раздела VIII](#) настоящих Методических указаний:

- высокое (110 кВ и выше);
- среднее первое (35 кВ);
- среднее второе (20-1 кВ);
- низкое (0,4 кВ и ниже).

Установленные настоящим пунктом тарифные группы потребителей могут быть дифференцированы на потребителей, расположенных в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и расположенных в пределах Единой энергетической системы России.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6)

4 группа. Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании

(введено [Приказом](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 49, а не пункт 49.1.

Тарифы для указанных потребителей определяются согласно пункту 49.1 едиными на всех уровнях напряжений, не дифференцируются по числу часов использования заявленной мощности.

28. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются отдельно по следующим видам теплоносителей:

- горячая вода;
- отборный пар давлением:
 - от 1,2 до 2,5 кг/см²
 - от 2,5 до 7,0 кг/см²
 - от 7,0 до 13,0 кг/см²
 - свыше 13,0 кг/см²;
- острый и редуцированный пар.

Абзац исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8.

29. При расчетах тарифов на электрическую (тепловую) энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям, последние рассматриваются в качестве потребителей с учетом следующих особенностей:

(п. 29 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15)

29.1. На территории субъекта Российской Федерации тарифы для бюджетных потребителей, получающих электрическую энергию на одном уровне напряжения, могут рассчитываться на одном уровне, вне зависимости, от какой энергоснабжающей организации осуществляется электроснабжение указанных потребителей.

На территории субъекта Российской Федерации тарифы для населения, с учетом положений [пункта 27](#) настоящих Методических указаний, могут рассчитываться на одном уровне, вне зависимости, от какой энергоснабжающей организации осуществляется электроснабжение населения.

29.2 При расчетах тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком другому гарантирующему

поставщику, для последнего (рассматриваемого в качестве ПOK потребителя) устанавливается тариф на покупную электроэнергию Т по формуле:

$$T_{\text{ПOK}} = (T_B - P_C) / \mathcal{E}, \quad (3)$$

где:

T_B - тарифная выручка ГП-покупателя по всем группам потребителей, рассчитанная как сумма произведений установленных региональным органом тарифов на электрическую энергию, поставляемую потребителям ГП-покупателя, умноженных на объем полезного отпуска указанных потребителей;

P_C - собственные расходы ГП-покупателя, включая расходы из прибыли (без расходов на покупную электрическую энергию);

$\mathcal{E}$ - объем покупаемой ГП-покупателем электрической энергии.

При расчетах тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком энергосбытовым организациям или энергоснабжающим организациям, совмещающим виды деятельности по купле-продаже электрической энергии и по передаче электрической энергии, устанавливаются тарифы на покупную электроэнергию по формуле (3) и по формуле (4).

$$T_{i \text{ ПOK}} = (T_{B_i} - P_{C_i}) / \mathcal{E}_i, \quad (4)$$

где:

$T_{i \text{ ПOK}}$

$T_{i \text{ ПOK}}$ - тариф на покупную электроэнергию для i -й группы потребителей, обслуживаемых соответствующей ЭСК или ЭСО;

T_{B_i} - тарифная выручка ЭСК или ЭСО по i -й группе потребителей, рассчитанная как сумма произведения установленного региональным органом тарифа на электрическую энергию, поставляемую ею потребителям, относящимся к i -й группе, на объем полезного отпуска указанным потребителям;

P_{C_i} - расходы ЭСК или ЭСО, включая расходы из прибыли (для ЭСК - без расходов на покупную электроэнергию и расходов на передачу электроэнергии, для ЭСО - без расходов на покупную электроэнергию), связанные с поставкой электроэнергии потребителям, относящимся к i -й группе;

$\mathcal{E}_i$ - прогнозный объем полезного отпуска потребителям электроэнергии, относящимся к i -й группе.

Тариф, устанавливаемый по формуле (3), применяется при условии, что в течение периода регулирования структура фактического полезного отпуска по категориям потребителей не изменяется в сравнении со структурой, учтенной при установлении тарифов (доля каждой из категорий потребителей не отличается более чем на 5% в большую или меньшую сторону) связи с переходом потребителей, обслуживаемых ранее соответствующей ЭСК (ЭСО), к ГП.

В противном случае применяются тарифы на покупную электроэнергию, дифференцированные по категориям потребителей, устанавливаемые в соответствии с формулой (4).

Тарифы, устанавливаемые в соответствии с данным пунктом и рассчитываемые по формулам (3) и (4), устанавливаются как одноставочные, так и двухставочные.

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

(пп. 29.2 в ред. Приказа ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15)

29.3. При расчете тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускаемую другим ЭСО, учитывается наличие в их составе всех групп потребителей, тарифы для которых устанавливаются в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15)

29.4. В случае если потребитель (покупатель, другая ЭСО) получает электрическую энергию от нескольких ЭСО (ПЭ), имеющих различную структуру поставки электрической энергии (собственная генерация, покупка у различных производителей, поставщиков, ЭСО), цены на электрическую энергию и мощность, получаемые потребителем (покупателем, другим ЭСО) от данных ЭСО (ПЭ), рассчитываются отдельно и могут быть различными.

29.5. Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, для всех потребителей в одной системе, в которой теплоснабжение потребителей осуществляется от источника (источников) тепла через общую тепловую сеть (далее - система централизованного теплоснабжения (СЦТ)), могут рассчитываться на едином уровне.

По решению регионального органа тарифы на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде, для всех потребителей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, могут рассчитываться на едином уровне.

Тарифы на тепловую энергию могут дифференцироваться по муниципальным образованиям.

29.6. Во всех случаях, в соответствии с [пунктом 59](#) Основ ценообразования, тарифы на продукцию (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, установленные регулирующим органом по группам потребителей, должны обеспечивать получение в расчетном периоде регулирования указанными организациями необходимой валовой выручки.

VII. Расчет экономически обоснованного уровня
цены на электрическую энергию на шинах и тепловую энергию
на коллекторах производителей энергии (энергоснабжающей
организации) - субъекта розничного рынка

30. Калькулирование расходов, связанных с производством электрической и тепловой энергии, осуществляется в соответствии с [главой 25](#) Налогового кодекса Российской Федерации и [Постановления](#) Правительства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. N 700 "О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике".

31. Распределение расхода топлива тепловых электростанций между электрической и тепловой энергией, осуществляемое в процессе калькулирования расходов на производство электрической и тепловой энергии, производится в соответствии с действующими нормативными актами.

32. Экономически обоснованный средний одноставочный тариф (цена) продажи электрической энергии, поставляемой на региональный рынок от ПЭ, рассчитывается по формуле:

$$T_{\text{гк(ср)}}^{\text{э}} = \text{НВВ}^{\text{э}} / \text{Э}_{\text{отп}}^{\text{э}} \quad (\text{руб.}/\text{тыс. кВт}\cdot\text{ч}), \quad (4)$$

где:

$\text{НВВ}^{\text{э}}$ - необходимая валовая выручка на производство электрической энергии;

$\text{Э}_{\text{отп}}^{\text{э}}$ - отпуск электроэнергии в сеть от ПЭ.

отп

Абзац исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15.

Абзац исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15.

33. Экономически обоснованный средневзвешенный одноставочный тариф (цена) на тепловую энергию, предлагаемый ПЭ на рынок тепловой энергии, определяется по формуле:

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

$$T_{\text{гк (ср)}} = \frac{HVB_{\text{т}}}{Q_{\text{отп}}} \quad (\text{руб./Гкал}), \quad (5)$$

где:

$HVB_{\text{т}}$ - необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии (мощности);

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

$Q_{\text{отп}}$ - отпуск тепловой энергии в сеть.

$отп$

34. Расчет экономически обоснованного двухставочного тарифа (цены) продажи электрической энергии ПЭ производится путем разделения $HVB_{\text{э}}$ на производство электрической энергии и на содержание электрической мощности.

35. Расчет экономически обоснованного двухставочного тарифа (цены) продажи электрической энергии ПЭ производится по формулам:

ставка платы за электрическую энергию:

$$T_{\text{э}} = \frac{\sum_i (Z_{\text{топл } i} + BH_i + K_i \times \Pi_i)}{\sum_i Z_{\text{отп } i}} \quad (\text{руб./тыс. кВт} \cdot \text{ч}), \quad (6)$$

ставка платы за электрическую мощность (оплачивается ежемесячно, если иное не установлено в договоре):

$$T_{\text{м}} = \frac{\sum_i (HVB_i - K_i \times \Pi_i - Z_{\text{топл } i} - BH_i)}{\sum_i (N_{\text{расп } i}) \times M} \quad (\text{руб./МВт} \cdot \text{мес.}), \quad (7)$$

где:

$Z_{\text{топл } i}$ - суммарные затраты на топливо на производство электрической энергии на i -й электростанции, входящей в состав ПЭ (для тепловых электростанций);

BH_i - водный налог (плата за пользование водными объектами i -й электростанции, входящей в состав ПЭ) (для гидравлических электростанций);

Π_i - прибыль i -й электростанции ПЭ, относимая на производство электрической энергии (мощности);

K_i - коэффициент, равный для i -й электростанции ПЭ:

K_i - отношению суммы $Z_{\text{топл } i}$ к сумме переменных и условно-постоянных расходов (но не более 0,5) (для тепловых электростанций);

- 0,5 (для гидравлических электростанций);

$Z_{\text{отп } i}$ - отпуск электрической энергии с шин i -й электростанции, входящей в состав ПЭ;

$N_{\text{расп } i}$ - располагаемая электрическая мощность i -й

электростанции, входящей в состав ПЭ, учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии;

М – число месяцев в периоде регулирования.

(п. 35 в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

36. Тариф (цена) продажи тепловой энергии от ПЭ (ЭСО) рассчитывается для всех потребителей (покупателей) данного ПЭ (ЭСО) или дифференцируется по СЦТ при условии раздельного учета расходов по каждой из них.

37. Расчет тарифов продажи тепловой энергии предусматривает определение двухставочных тарифов или одноставочных тарифов.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

Расчет двухставочного тарифа продажи тепловой энергии производится путем деления НВВ на производство тепловой энергии и на содержание мощности.

Расчет одноставочного тарифа производится по формуле (5) настоящих Методических указаний. При установлении одноставочного тарифа (цены) на тепловую энергию в решении об установлении тарифа на тепловую энергию указывается топливная составляющая тарифа, определяемая по формулам (8) и (9) настоящих Методических указаний.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

38. Расчет двухставочных тарифов продажи тепловой энергии с коллекторов генерирующих источников производится по формулам:

38.1. Ставка платы за тепловую энергию:

- по k-й ступени параметров пара s-того источника пара

$$T_{s, k}^{ТЭ} = b_{s, k} \times \frac{Ц_s}{k} \times 10^{-3} \quad (\text{руб.}/\text{Гкал}) \quad (8)$$

- по i-му источнику горячей воды

$$T_i^{ТЭ} = b_i \times \frac{Ц_i}{i} \times 10^{-3} \quad (\text{руб.}/\text{Гкал}) \quad (9)$$

где:

$b_{s, k}$, b_i – удельные расходы условного топлива на тепловую энергию, отпускаемую соответственно в паре k-й ступени параметров s-м источником и в горячей воде i-м источником, кг у.т./Гкал;

$Ц_s$, $Ц_i$ – цена условного топлива, используемого соответственно s-м и i-м источниками тепла, руб./т у.т.

(п. 38.1 в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

38.2. Ставка платы за тепловую мощность рассчитывается на едином уровне для всех генерирующих источников тепла (в паре и горячей воде) ПЭ (ЭСО) по формуле:

$$T_{TM}^{ТЭ} = \frac{\sum_{s=1}^m \sum_{k=1}^L (T_{s, k}^{ТЭ} \times Q_{s, k}) - \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^n (T_i^{ТЭ} \times Q_i)}{\sum_{s=1}^m \sum_{k=1}^L p_{s, k} + \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^n p_i} \times K, \quad (10)$$

тыс. руб. в месяц (Гкал/ч) (10)
Э, м

где:

$T_{TM}^{ТЭ}$ – необходимая валовая выручка ПЭ (ЭСО) по отпуску тепловой энергии в паре и горячей воде, тыс. руб.;

$Q_{s, k}, Q_i$ - количество тепловой энергии, отпускаемой соответственно s-м источником в паре k-й ступени параметров и i-м источником в горячей воде, тыс. Гкал;

$p_{s, k}, p_i$ - соответственно установленные тепловые мощности s-го источника в теплоносителе "пар" k-й ступени параметров и i-го источника в теплоносителе "горячая вода", Гкал/ч;

L, m - количество соответственно ступеней параметров пара на s-м источнике и источников пара у ПЭ (ЭСО);

n, r - количество соответственно источников горячей воды в СЦТ и СЦТ у ПЭ (ЭСО).

K - соотношение суммарной установленной тепловой мощности генерирующих источников ПЭ (ЭСО) и суммарной тепловой нагрузки по совокупности договоров теплоснабжения потребителей тепловой энергии в паре и горячей воде, заключенных ПЭ (ЭСО) на регулируемый период, рассчитываемое по формуле:

$$K = \frac{\sum_{s=1}^m \sum_{k=1}^L Q_{s, k} + \sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^n Q_i}{P}, \quad (10.1)$$

где:

P - суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения потребителей тепловой энергии в паре и горячей воде, заключенных с ПЭ (ЭСО) на регулируемый период, тыс. Гкал/час.

В решении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПЭ (ЭСО) на розничный рынок, указывается величина коэффициента K , которая была принята при расчете тарифов.

(п. 38.2 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

39. Исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8.

40. Предложения по установлению тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию (мощность) включают в себя:

экономическое обоснование общей потребности в финансовых средствах по видам регулируемой деятельности на период регулирования;

виды и объемы продукции в натуральном выражении;

распределение общей финансовой потребности по видам регулируемой деятельности;

расчет средних и дифференцированных тарифов (цен) по видам регулируемой деятельности.

41. Для расчета тарифов (цен) используются следующие материалы:

баланс мощности ПЭ (ЭСО) в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки ОЭС ([Таблицы П1.1, П1.1.2](#));

расчет полезного отпуска электрической энергии по ПЭ (ЭСО) ([Таблицы П1.2, П1.2.2](#));

расчет полезного отпуска тепловой энергии ЭСО (ПЭ) ([Таблица П1.7](#));

структура полезного отпуска тепловой энергии ([Таблица П1.8](#));

расчет расхода топлива по электростанциям (котельным) ([Таблица П1.9](#));

расчет баланса топлива ([Таблица П1.10](#));

расчет затрат на топливо для выработки электрической и тепловой энергии ([Таблица П1.11](#));

расчет стоимости покупной энергии на технологические цели ([Таблица П1.12](#));

расчет суммы платы за пользование водными объектами предприятиями гидроэнергетики (водный налог) ([Таблица П1.14](#));

смета расходов ([Таблица 1.15](#));

расчет расходов на оплату труда ([Таблица П1.16](#));

расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов ([Таблица П1.17](#));

калькуляция расходов, связанных с производством и передачей электрической энергии (Таблица П1.18, П1.18.1);

калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии (Таблица П1.19, П1.19.1);

расчет источников финансирования капитальных вложений (Таблица П1.20);

справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам электроэнергии (производство электроэнергии) (Таблица П1.20.1);

справка о финансировании и освоении капитальных вложений по источникам тепловой энергии (производство тепловой энергии) (Таблица П1.20.2);

расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию (Таблицы П1.21, П1.21.1, П1.21.2);

расчет экономически обоснованного тарифа продажи ЭСО (ПЭ) (Таблица П1.22);

расчет экономически обоснованного тарифа покупки электроэнергии потребителями (Таблица П1.23);

расчет дифференцированных по времени суток ставок платы за электрическую энергию (Таблица П1.26);

экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей (Таблица П1.27);

расчет одноставочных экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по СЦТ (ЭСО) (Таблица П1.28);

расчет ставок платы за тепловую мощность для потребителей пара и горячей воды по СЦТ (ЭСО) (таблица П1.28.1);

расчет дифференцированных ставок за тепловую энергию для потребителей пара различных параметров и горячей воды (по СЦТ) (Таблица П1.28.2);

расчет экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность) по группам потребителей (Таблица П1.28.3);

укрупненная структура тарифа на электрическую энергию для потребителей (Таблица П1.29);

программу производственного развития (план капвложений), согласованную в установленном порядке;

расчет размера выпадающих доходов или дополнительно полученной выгоды в предшествующий период регулирования, выявленных на основании официальной отчетности или по результатам проверки хозяйственной деятельности;

бухгалтерскую и статистическую отчетность на последнюю отчетную дату;

другие дополнительные материалы в соответствии с формой и требованиями, предъявляемыми регулирующим органом.

42. При заполнении таблиц указываются отчетные (ожидаемые) показатели базового периода, определяемые по текущим показателям года, предшествующего расчетному, а также, при необходимости, фактические данные за предыдущий год.

При комплексном теплоснабжении, когда выработка тепловой энергии в отопительных и производственно-отопительных котельных, ее передача, распределение и реализация независимо от вида тепловых нагрузок производится одним юридическим лицом, не относящимся к электроэнергетике, расчеты тарифов на тепловую энергию и платы за ее передачу по решению регионального органа могут осуществляться по упрощенной методике с сокращением объема информационных и обосновывающих материалов и без представления данных раздельного учета расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии.

VIII. Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям

43. Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям определяется исходя из стоимости работ, выполняемых организацией, эксплуатирующей на правах собственности или на иных законных основаниях электрические сети и/или устройства преобразования электрической энергии, в результате которых обеспечиваются:

передача электрической энергии (мощности) как потребителям, присоединенным к данной сети, так и отпускаемой в электрические сети других организаций (собственников);

поддержание в пределах государственных стандартов качества передаваемой электрической энергии;

содержание в соответствии с техническими требованиями к устройству и эксплуатации собственных электроустановок и электрических сетей, технологического оборудования, зданий и энергетических сооружений, связанных с эксплуатацией электрических сетей.

44. Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации:

на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;

на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;

на среднем втором напряжении: (СН 11) 20 - 1 кВ;

на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже.

О применении пункта 45 см. информационное [письмо](#) ФСТ РФ от 24.03.2006 N ЕЯ-1433/14.

45. При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания (подстанции) независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя (покупателя, ЭСО), при условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах проводов из натяжного зажима portalной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

46. При определении тарифа на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по указанным четырем уровням напряжения не учитываются сети потребителей, находящиеся у них на правах собственности или иных законных основаниях при условии, что содержание, эксплуатация и развитие этих сетей производится за счет средств указанных потребителей.

47. Расчетный объем необходимой валовой выручки (НВВ) ^{сети} сетевой организации, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии по сетям высокого, среднего первого, среднего второго и низкого напряжения, определяется исходя из:

- расходов по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии, в том числе: часть общехозяйственных расходов, относимых на деятельность по передаче электрической энергии, а также расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии, принимаемой из сети, присоединенной к сети рассматриваемой организации;

- суммы прибыли, отнесенной на передачу электрической энергии.

48. Необходимая валовая выручка НВВ ^{сети} распределяется по уровням напряжения по следующим формулам:

$$НВВ_{ВН} = P_{ВН}^{\pi} + P_{ВН}^{\pi p} \quad (11)$$

$$P_{ВН}^{\pi} = A_{ВН} + \frac{P_{ВН}^{\pi p}}{SUMY} + \frac{НИ}{ВН} \quad (11.1)$$

$$P_{ВН}^{\pi p} = (НВВ - P_{ВН}^{\pi}) \times \frac{У_{ВН}}{SUMY} \quad (11.2)$$

$$HBB_{\text{сн1}} = P_{\text{сн1}}^{\text{п}} + P_{\text{сн1}}^{\text{пр}} \quad (11.3)$$

$$P_{\text{сн1}}^{\text{п}} = A_{\text{сн1}} + PRH_{\text{сн1}} + НИ_{\text{сн1}} \quad (11.4)$$

$$P_{\text{сн1}}^{\text{пр}} = (HBB - P_{\text{сн1}}^{\text{п}}) \times \frac{Y_{\text{сн1}}}{SUMY} \quad (11.5)$$

$$HBB_{\text{сн11}} = P_{\text{сн11}}^{\text{п}} + P_{\text{сн11}}^{\text{пр}} \quad (11.6)$$

$$P_{\text{сн11}}^{\text{п}} = A_{\text{сн11}} + PRH_{\text{сн11}} + НИ_{\text{сн11}} \quad (11.7)$$

$$P_{\text{сн11}}^{\text{пр}} = (HBB - P_{\text{сн11}}^{\text{п}}) \times \frac{Y_{\text{сн11}}}{SUMY} \quad (11.8)$$

$$HBB_{\text{нн}} = P_{\text{нн}}^{\text{п}} + P_{\text{нн}}^{\text{пр}} \quad (11.9)$$

$$P_{\text{нн}}^{\text{п}} = A_{\text{нн}} + PRH_{\text{нн}} + НИ_{\text{нн}} \quad (11.10)$$

$$P_{\text{нн}}^{\text{пр}} = (HBB - P_{\text{нн}}^{\text{п}}) \times \frac{Y_{\text{нн}}}{SUMY}, \quad (11.11)$$

где:

HBB – суммарный расчетный объем необходимой валовой выручки, обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных расходов (с учетом расходов из прибыли) на осуществление деятельности по передаче электрической энергии;

HBB_{вн}, HBB_{сн1}, HBB_{сн11} и HBB_{нн} – расчетный объем необходимой валовой выручки, обеспечивающей компенсацию экономически обоснованных расходов (с учетом расходов из прибыли) на осуществление деятельности по передаче электрической энергии соответственно по сетям (объектам электросетевого хозяйства) высокого, среднего первого, среднего второго и низкого напряжения;

A_{вн}, A_{сн1}, A_{сн11}, A_{нн} – амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов, по принадлежности к тому или иному уровню напряжения в соответствии с [Приложением 2 \(таблицы 2.1 и 2.2\)](#). Прочая амортизация в целях определения HBB для каждого уровня напряжения учитывается в составе прочих (распределяемых) расходов; PRH_{вн}, PRH_{сн1}, PRH_{сн11}, PRH_{нн} – прямые

расходы из прибыли на производственное развитие (с учетом налога на прибыль), относимые, соответственно, на Вн, Сн1, Сн11, Нн:

по ВЛЭП и КЛЭП – в соответствии с [таблицей 2.1](#) Приложения 2;

по подстанциям, трансформаторным подстанциям, комплексным трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам –

пропорционально мощности трансформатора на соответствующем уровне напряжения;

$НИ_{вн}$, $НИ_{сн1}$, $НИ_{сн11}$, $НИ_{нн}$ – налог на имущество, база для которого исчисляется в соответствии с принадлежностью такого имущества к тому или иному уровню напряжения в соответствии с Приложением 2 (таблицы 2.1 и 2.2). Налог на имущество, рассчитанный от прочей базы в целях определения НВВ для каждого уровня напряжения, учитывается в составе прочих (распределяемых) расходов;

п

P – суммарные прямые расходы сетевой организации, включающие в себя амортизационные отчисления, расходы на производственное развитие и налог на имущество;

$SUMU$ – сумма условных единиц по оборудованию всех уровней напряжения, определяется в соответствии с Приложением 2;

$У_{вн}$, $У_{сн1}$, $У_{сн11}$ и $У_{нн}$ – суммы условных единиц по оборудованию, отнесенных соответственно к высокому, среднему первому, среднему второму и низкому уровням напряжения, определяемых в соответствии с Приложением 2;

$пр_{вн}$, $пр_{сн1}$, $пр_{сн11}$ и $пр_{нн}$

$P_{вн}$, $P_{сн1}$, $P_{сн11}$, $P_{нн}$ – прочие расходы сетевой организации, относимые на соответствующий уровень напряжения и рассчитываемые по формулам (11.2), (11.5), (11.8) и (11.11).

Объекты электросетевого хозяйства учитываются на соответствующем уровне напряжения согласно условным единицам.

В целях отдельного учета в НВВ расходов на содержание объектов электросетевого хозяйства, относимых к единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) и не относимых к ЕНЭС, указанные расходы региональным органом рекомендуется распределять в соответствии с Приложением N 3.

Передача электрической энергии из сетей территориальной сетевой организации, расположенной в одном субъекте Российской Федерации, в сеть территориальной сетевой организации, расположенной в другом субъекте Российской Федерации (далее – транзит), учитывается при установлении тарифов на передачу электрической энергии обеих сетевых организаций, если по итогам предыдущего периода регулирования из сетей одной из сетевых организаций (первая сетевая организация) в сеть другой (вторая сетевая организация) была передана электрическая энергия в большем объеме, чем было передано в ее сети. При этом вторая сетевая организация является плательщиком за транзит (организация-плательщик), а первая сетевая организация является получателем за транзит (организация-получатель). (абзац введен Приказом ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15)

Расходы территориальной сетевой организации-плательщика на оплату транзита включаются в экономически обоснованные расходы, учитываемые при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии для иных потребителей ее услуг. Доходы от предоставления транзита по сетям сетевой организации-получателя и доходы от услуг по передаче электрической энергии, предоставляемых ею иным потребителям, должны суммарно обеспечивать ее необходимую валовую выручку. (абзац введен Приказом ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15)

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1 пункты 49, 50, 52, 53 исключены. В данной редакции документа пунктами 49, 50, 52 считаются соответственно пункты 54, 54.1, 54.2 предыдущей редакции данного документа.

Расчет размера платы за указанную услугу производится в соответствии с пунктами 49, 50, 51, 52 и 53 настоящих Методических указаний, при этом величина заявленной мощности в отношении транзита определяется исходя из величины сальдированного перетока электроэнергии (мощности) по итогам предыдущего периода регулирования.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15)

Расходы территориальной сетевой организации, связанные с временным осуществлением функций гарантирующего поставщика, не компенсируемые сбытовой надбавкой, подлежат компенсации путем их включения в следующем периоде регулирования в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в состав их предельных уровней), устанавливаемых в отношении потребителей, которые обслуживались в предыдущем периоде регулирования этой организацией, выступавшей в качестве гарантирующего поставщика, пропорционально отпуску электрической энергии указанным потребителям в предыдущем периоде регулирования.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 30.01.2007 N 14-э/14)

49. Исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1.

49. Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии осуществляется с учетом необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым [пунктом 27](#) настоящих Методических указаний предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность).

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1)

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии с изменениями, внесенными [Приказом](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1, пункты 54.1, 54.2 считаются соответственно пунктами 50, 52.

Расчет единых на территории субъекта Российской Федерации тарифов на услуги по передаче электрической энергии, дифференцированных по уровням напряжения, для потребителей услуг по передаче электрической энергии (кроме сетевых организаций) (далее в данном пункте, а также в [пунктах 54.1](#) и [54.2](#) - потребители), независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены (далее - единые (котловые) тарифы), производится на основе НВВ, рассчитанной в соответствии с [пунктом 47](#) Методических указаний для каждой сетевой организации, расположенной на территории субъекта Российской Федерации. Указанная НВВ дифференцируется по уровням напряжения в соответствии с [пунктом 48](#) Методических указаний.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации устанавливаются одновременно в двух вариантах:

- двухставочный;
- одноставочный.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

Для расчета единых (котловых) тарифов на территории субъекта Российской Федерации на каждом уровне напряжения суммируются НВВ всех сетевых организаций по соответствующему уровню напряжения.

Для территориальных сетевых организаций, находящихся в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, единые (котловые) тарифы устанавливаются отдельно.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, которые территориальные сетевые организации оказывают друг другу, то есть для взаиморасчетов пары сетевых организаций (далее - индивидуальные тарифы), определяются исходя из разности между тарифной выручкой сетевой организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату нормативных технологических потерь в сетях и средств, получаемых (оплачиваемых) от других сетевых организаций).

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

Расходы территориальной сетевой организации на оплату предоставляемых ей услуг по передаче электрической энергии прочими сетевыми организациями включаются в экономически обоснованные расходы, учитываемые при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии для иных потребителей ее услуг, а доходы от

предоставления услуги сетевой организации, предоставляющей услугу по передаче электрической энергии, и доходы от услуг по передаче электрической энергии, предоставляемых иным потребителям, должны суммарно обеспечивать необходимую валовую выручку данной организации.

Установление единых (котловых) тарифов, дифференцированных по уровням напряжения, и индивидуальных тарифов осуществляется на основании показателей, представленных в [Таблице N П1.30](#).

(пункт в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6)

50. Исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1.

50. Расчет двухставочных единых (котловых) тарифов предусматривает определение двух ставок:

- единой ставки на содержание электрических сетей соответствующего уровня напряжения в расчете за МВт заявленной мощности потребителя $T_{ВН}^{СОД}$, $T_{СН1}^{СОД}$, $T_{СН2}^{СОД}$ и $T_{НН}^{СОД}$;

- единой ставки на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии в процессе ее передачи потребителям по сетям соответствующего уровня напряжения, определяемого исходя из сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, рассчитанного с учетом нормативных технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики Российской Федерации, $T_{ВН}^{ПОТ}$, $T_{СН1}^{ПОТ}$, $T_{СН2}^{ПОТ}$ и $T_{НН}^{ПОТ}$.

Ставки на содержание электрических сетей $T_{ВН}^{СОД}$, $T_{СН1}^{СОД}$, $T_{СН2}^{СОД}$ и $T_{НН}^{СОД}$ на соответствующем уровне напряжения определяются следующим образом:

Высокое напряжение 110 кВ и выше

$$T_{ВН}^{СОД} = \frac{\sum HVB_{ВН}}{\sum (N_{ВН}^{ПО} + N_{ВН}^{СН1} + N_{ВН}^{СН2}) \times M}, \quad (15.4)$$

руб./МВт в месяц

Среднее напряжение первого уровня 35 кВ

$$T_{СН1}^{СОД} = \frac{\sum HVB_{СН1} + (T_{ВН}^{СОД} \times \sum N_{ВН}^{СН1} \times M)}{\sum (N_{СН1}^{ПО} + N_{СН1}^{СН2} + N_{СН1}^{НН}) \times M}, \quad (15.5)$$

руб./МВт в месяц

Среднее напряжение второго уровня 20-1 кВ

$T_{СН2}^{СОД}$ $T_{СН2}^{ПОТ}$ $T_{СН2}^{СОД}$ $T_{СН2}^{ПОТ}$

$$T_{CH2} = \frac{\frac{COD_{CH2}}{SUM HBB_{CH2}} + (T_{BH} \times \frac{SUM N_{BH}}{SUM N_{CH1}} \times M) + (T_{CH1} \times \frac{SUM N_{CH1}}{SUM N_{CH2}} \times M)}{\frac{PO_{CH2}}{SUM N_{CH2}} + \frac{NN_{CH2}}{SUM N_{CH2}} \times M}, \quad (15.6)$$

руб./МВт в месяц

Низкое напряжение 0,4 кВ и ниже

$$T_{NN} = \frac{\frac{COD_{NN}}{SUM HBB_{NN}} + (T_{CH1} \times \frac{SUM N_{NN}}{SUM N_{CH1}} \times M) + (T_{CH2} \times \frac{SUM N_{CH2}}{SUM N_{CH1}} \times M)}{\frac{PO_{NN}}{SUM N_{NN}} \times M}, \quad (15.7)$$

руб./МВт в месяц

где:

ПО

N_{NN} – заявленная мощность потребителей, присоединенных к сетевой организации (i, r) на низком уровне напряжения (NN), МВт;

ПО

N_{CH2} – заявленная мощность потребителей, присоединенных к сетевой организации (i, r) на среднем втором уровне напряжения (CH2), без учета объема мощности опосредованно (через энергетические установки производителя электрической энергии) присоединенных к электрической сети потребителей, в соответствии с пунктом 55 настоящих Методических указаний, МВт;

ПО

N_{CH1} – заявленная мощность потребителей, присоединенных к сетевой организации (i, r) на среднем первом уровне напряжения (CH1), с учетом заявленной мощности опосредованно присоединенных к электрической сети потребителей, не учтенной на среднем втором уровне напряжения при условии, что наивысшее напряжение производителя электроэнергии соответствует среднему первому уровню напряжения, МВт;

ПО

N_{BH} – заявленная мощность потребителей, присоединенных к сетевой организации (i, r) на высоком уровне напряжения (BH), с учетом заявленной мощности опосредованно присоединенных к электрической сети потребителей, не учтенной на среднем втором уровне напряжения при условии, что наивысшее напряжение производителя электроэнергии соответствует высокому уровню напряжения, МВт;

NN

N_{CH2} – заявленная мощность потребителей, присоединенных к сетевой организации на уровне напряжения NN, и трансформированная с уровня напряжения CH2, учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности), МВт;

NN

N_{CH1} – заявленная мощность потребителей, присоединенных к сетевой организации на уровне напряжения NN, и трансформированная с уровня напряжения CH1, учтенная в сводном прогнозном балансе

производства и поставок электрической энергии (мощности), МВт;

CH2

N - заявленная мощность потребителей, трансформированная с

CH1

уровня напряжения CH1 на уровень напряжения CH2, учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности), МВт;

CH2

N - заявленная мощность потребителей, трансформированная с

BH

уровня напряжения BH на уровень напряжения CH2, учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности), МВт;

CH1

N - заявленная мощность потребителей, трансформированная с

BH

уровня напряжения BH на уровень напряжения CH1, учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности), МВт;

HBB, HBB, HBB и HBB - HBB на соответствующем
BH CH1 CH2 HH

уровне напряжения, руб.

Знак SUM означает суммирование по сетевым организациям субъекта Российской Федерации.

Ставки на оплату технологического расхода (потерь)

ПОТ ПОТ СОД СОД
электроэнергии T, T, T и T на соответствующем уровне
BH CH1 CH2 HH

напряжения определяются следующим образом:

Высокое напряжение 110 кВ и выше

$$T_{BH} = \frac{\sum_{CH1} \frac{ПОТ_{CH1}}{CH1} + \sum_{CH2} \frac{ПОТ_{CH2}}{CH2} + \sum_{HH} \frac{ПОТ_{HH}}{HH}}{\sum_{BH} \frac{ПОТ_{BH}}{BH}}, \quad (15.8)$$

руб./МВт·ч

$$З_{BH} = T_{BH} \times \frac{ЭС_{BH}}{ПОТ_{BH}}, \quad (15.9)$$

тыс. руб.

Среднее напряжение первого уровня 35 кВ

$$T_{CH1} = \frac{\sum_{CH1} \frac{ПОТ_{CH1}}{CH1} + \sum_{CH2} \frac{ПОТ_{CH2}}{CH2} + \sum_{HH} \frac{ПОТ_{HH}}{HH}}{\sum_{CH1} \frac{ПОТ_{CH1}}{CH1}}, \quad (15.10)$$

руб./МВт·ч

$$З_{CH1} = (T_{CH1} \times \frac{ЭС_{CH1}}{ПОТ_{CH1}}) + \frac{ДельтаЗ_{CH1}}{HB}, \quad (15.11)$$

тыс. руб.

$$ДельтаЗ_{BH} = T_{BH} \times \frac{ЭС_{BH}}{ПОТ_{BH}}, \quad (15.12)$$

тыс. руб.

Среднее напряжение второго уровня 20-1 кВ

$$T_{CH2} = \frac{\sum_{CH2} \frac{ПОТ}{Э}}{\sum_{CH2} \left(\frac{ПО}{Э} + \frac{НН}{Э} \right)}, \quad (15.13)$$

руб./МВт·ч

$$З_{CH2} = \left(T_{CH2} \times \frac{Э}{CH2} \right) + \frac{ДельтаЗ_{CH2}}{ВН} + \frac{ДельтаЗ_{CH2}}{CH1}, \quad (15.14)$$

тыс. руб.

$$\frac{ДельтаЗ_{CH2}}{ВН} = T_{ВН} \times \frac{Э_{CH2}}{ВН}, \quad (15.15)$$

тыс. руб.

$$\frac{ДельтаЗ_{CH2}}{CH1} = T_{CH1} \times \frac{Э_{CH2}}{CH1}, \quad (15.16)$$

тыс. руб.

Низкое напряжение 0,4 кВ и ниже

$$T_{НН} = \frac{\sum_{НН} \frac{ПОТ}{Э}}{\sum_{НН} \left(\frac{ПО}{Э} + \frac{НН}{Э} \right)}, \quad (15.17)$$

руб./МВт·ч

$$З_{НН} = \left(T_{НН} \times \frac{Э}{НН} \right) + \frac{ДельтаЗ_{НН}}{CH1} + \frac{ДельтаЗ_{НН}}{CH2}, \quad (15.18)$$

тыс. руб.

$$\frac{ДельтаЗ_{НН}}{CH1} = T_{CH1} \times \frac{Э_{НН}}{CH1}, \quad (15.19)$$

тыс. руб.

$$\frac{ДельтаЗ_{НН}}{CH2} = T_{CH2} \times \frac{Э_{НН}}{CH2}, \quad (15.20)$$

тыс. руб.

где:

$\frac{ПО}{ВН}, \frac{ПО}{CH1}, \frac{ПО}{CH2}$ и $\frac{НН}{НН}$ – плановый отпуск из сети электроэнергетики потребителям на ВН, CH1, CH2 и НН, млн. кВт·ч;

$\frac{Э}{ВН}, \frac{Э}{CH1}, \frac{Э}{CH2}$ и $\frac{Э}{НН}$ – плановая трансформация электроэнергии из сети более высокого уровня напряжения (нижний индекс) в смежную сеть более низкого уровня напряжения (верхний индекс), МВт;

$З_{ВН}, З_{CH1}, З_{CH2}$ и $З_{НН}$ – расходы на оплату потерь в сетях соответствующего уровня напряжения, ВН, CH1, CH2 и НН, тыс. руб.;

$\frac{ПОТ}{ВН}, \frac{ПОТ}{CH1}, \frac{ПОТ}{CH2}$ и $\frac{ПОТ}{НН}$ – величина технологического расхода (потерь) электроэнергии в сети на ВН, CH1, CH2 и НН,

соответственно, млн. кВт.ч;

$\Delta_{\text{ВН}}^{\text{CH1}}$, $\Delta_{\text{ВН}}^{\text{CH2}}$, $\Delta_{\text{ВН}}^{\text{CH2}}$, $\Delta_{\text{ВН}}^{\text{НН}}$ и $\Delta_{\text{ВН}}^{\text{НН}}$ –
 часть расходов на оплату потерь электроэнергии в сети более
 высокого напряжения (нижний индекс), учитываемая при расчете
 ставки на компенсацию потерь электроэнергии в сети более низкого
 напряжения (верхний индекс), тыс. руб.

$T_{\text{Э}}^{\text{ПOT}} = \sum_g T_{\text{Э}}^{\text{ПOT}} + \sum_{\text{sg}} T_{\text{Э}}^{\text{ПOT}}$, где $i = \text{ВН}, \text{CH1}, \text{CH2}$ и НН

T_{sg} – тариф покупки потерь электроэнергии, руб./МВт.ч.

Тариф покупки потерь устанавливается регулирующим органом для каждой сетевой организации (s), входящей в состав потребителей 4 группы, отдельно по каждому ГП (g) и рассчитывается следующим образом:

$$T_{\text{sg}}^{\text{Э}} = \frac{T_{\text{св}}^{\text{Э}} \times \Delta_{\text{sg}}^{\text{ПOT}} + T_{\text{св}}^{\text{N}} \times \Delta_{\text{sg}}^{\text{ПOT}}}{\Delta_{\text{sg}}^{\text{ПOT}}} + T_{\text{усл}}, \quad (\text{руб.}/\text{МВт} \cdot \text{ч}) \quad (15.21)$$

где:

$T_{\text{св}}^{\text{Э}}$ – ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии за 1 МВт.ч, определенная в соответствии с пунктом 63.1 настоящих Методических указаний;

$T_{\text{св}}^{\text{N}}$ – ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности, определенная в соответствии с пунктом 63.1 настоящих Методических указаний;

$\Delta_{\text{sg}}^{\text{ПOT}}$ – потери электрической энергии в сети (s), учтенные в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (МВт.ч);

$\Delta_{\text{sg}}^{\text{N}}$ – потери электрической мощности в сети (s), учтенные в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (с учетом покупки резервной мощности с ОРЭМ, учтенной в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности)) (МВт.ч);

$T_{\text{усл}}$ – сбытовая надбавка и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации подлежит государственному регулированию (руб./МВт.ч);

В случае если какая-либо сетевая организация не представила необходимых данных для целей формирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии, то единый (котловой) тариф рассчитывается исходя из данных, использованных для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования.

(п. 50 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

51. Для потребителей, рассчитывающихся по одноставочному котловому тарифу, указанный тариф на услуги по передаче электрической энергии определяется следующим образом:

$$T_{\text{усл}}^{\text{ВН}} = \frac{\frac{\text{СОД}}{T_{\text{ВН}}} \times 12 \times \sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{ВН}}}{\text{Э}_{\text{ВН}}}}{\sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{ВН}}}{\text{Э}_{\text{ВН}}}} + T_{\text{ВН}}^{\text{ПОТ}} \quad \text{руб./МВт} \cdot \text{ч} \quad (13)$$

$$T_{\text{усл}}^{\text{CH1}} = \frac{\frac{\text{СОД}}{T_{\text{CH1}}} \times 12 \times \sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{CH1}}}{\text{Э}_{\text{CH1}}}}{\sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{CH1}}}{\text{Э}_{\text{CH1}}}} + T_{\text{CH1}}^{\text{ПОТ}} \quad \text{руб./МВт} \cdot \text{ч} \quad (13.1)$$

$$T_{\text{усл}}^{\text{CH2}} = \frac{\frac{\text{СОД}}{T_{\text{CH2}}} \times 12 \times \sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{CH2}}}{\text{Э}_{\text{CH2}}}}{\sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{CH2}}}{\text{Э}_{\text{CH2}}}} + T_{\text{CH2}}^{\text{ПОТ}} \quad \text{руб./МВт} \cdot \text{ч} \quad (13.2)$$

$$T_{\text{усл}}^{\text{HH}} = \frac{\frac{\text{СОД}}{T_{\text{ВН}}} \times 12 \times \sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{HH}}}{\text{Э}_{\text{ВН}}}}{\sum_{i=1}^n \frac{N_{\text{ВН}}}{\text{Э}_{\text{ВН}}}} + T_{\text{ВН}}^{\text{ПОТ}} \quad \text{руб./МВт} \cdot \text{ч} \quad (13.3)$$

(п. 51 в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

52. Исключен. - Приказ ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1.

52. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются одновременно в двух вариантах:

- двухставочный;
- одноставочный.

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

Расчет двухставочного индивидуального тарифа предусматривает определение двух ставок:

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

- ставки на содержание электрических сетей в расчете на МВА (МВт) суммарной присоединенной (заявленной) мощности без разбивки

СОД по напряжениям ТС ;

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу в расчете на МВт·ч без

ПОТ разбивки по напряжениям ТС .

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации.

Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Избыток/недостаток средств, относимый на содержание электрических сетей Р СОД и на потери электроэнергии Р ПОТ , который

должна получить сетевая организация, рассчитывается следующим образом:

$$P_{\text{СОД}} = (T_{\text{ВН}} \times N_{\text{ВН}} \times M_{\text{ВН}} - \text{НВВ}_{\text{ВН}}) + (T_{\text{СН1}} \times N_{\text{СН1}} \times M_{\text{СН1}} - \text{НВВ}_{\text{СН1}}) + \text{руб. (15.21)}$$

$$+ (T_{\text{СН2}} \times N_{\text{СН2}} \times M_{\text{СН2}} - \text{НВВ}_{\text{СН2}}) + (T_{\text{НН}} \times N_{\text{НН}} \times M_{\text{НН}} - \text{НВВ}_{\text{НН}}),$$

$$P_{\text{ПОТ}} = (T_{\text{ВН}} \times \text{Э}_{\text{ВН}} - \text{З}_{\text{ВН}}) + (T_{\text{СН1}} \times \text{Э}_{\text{СН1}} - \text{З}_{\text{СН1}}) + \text{руб. (15.22)}$$

$$+ (T_{\text{СН2}} \times \text{Э}_{\text{СН2}} - \text{З}_{\text{СН2}}) + (T_{\text{НН}} \times \text{Э}_{\text{НН}} - \text{З}_{\text{НН}})$$

В случае, если сетевая организация по заключенным договорам получает плату от нескольких сетевых организаций, ее избыток/недостаток должен учитывать совокупные платежи от всех таких организаций.

При этом НВВ любой сетевой организации региона должна суммарно обеспечиваться за счет платежей от потребителей, а также от сетевых организаций.

Ставка на содержание электрических сетей ТС $\frac{\text{СОД}}{N \times M}$, установленная для сетевой организации - получателя платы, по которой сетевая организация - плательщик рассчитывается с сетевой организацией - получателем платы, определяется следующим образом:

$$TC_{\text{СОД}} = \frac{P}{N \times M}, \text{руб./МВА в месяц (руб./МВт в месяц)} \quad (15.23)$$

где:

N - суммарная величина присоединенной (заявленной) мощности на всех уровнях напряжения для точек присоединения сетевой МВА (МВт).

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии ТС $\frac{\text{ПОТ}}{P}$, установленная для сетевой организации - получателя платы, по которой сетевая организация - плательщик рассчитывается с организацией - получателем платы, определяется следующим образом:

$$TC_{\text{ПОТ}} = \frac{P}{\text{ПЕРЕТ} \times \text{Э}}, \text{руб./МВт} \cdot \text{ч} \quad (15.24)$$

где:

ПЕРЕТ

Э - суммарный сальдированный переток электроэнергии из сети сетевой организации - получателя платежа в сеть сетевой организации-плательщика во всех точках присоединения на всех уровнях напряжения, МВт·ч.

При поступлении платежей потребителей по заключенным договорам только в одну сетевую организацию, индивидуальные тарифы определяются по формулам (15.23) и (15.24),

с учетом того, что $P_{\text{СОД}}$ и $P_{\text{ПОТ}}$ рассчитываются следующим образом:

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

$$P_{\text{СОД}} = \text{НВВ}_{\text{ВН}} + \text{НВВ}_{\text{СН1}} + \text{НВВ}_{\text{СН2}} + \text{НВВ}_{\text{НН}}, \quad \text{руб.} \quad (15.25)$$

$$P_{\text{ПОТ}} = \text{Э}_{\text{ВН}} + \text{Э}_{\text{СН1}} + \text{Э}_{\text{СН2}} + \text{Э}_{\text{НН}}, \quad \text{руб.} \quad (15.26)$$

Расчет одноставочного индивидуального тарифа производится следующим образом:

$$T = \frac{\text{дек} \cdot \text{СОД} \cdot \text{Э}(\text{П}) + (\text{ПОТ} \cdot \text{перет})}{\text{SUM}(\text{ТС} \cdot \text{N}) + (\text{ТС} \cdot \text{Э})} \quad \begin{matrix} \text{руб. / МВт} \cdot \text{ч} ; \\ \text{руб. / МВА} \cdot \text{ч} \end{matrix} \quad (13.4)$$

$\text{Э}(\text{П})$ - суммарная величина присоединенной (заявленной) мощности на всех уровнях напряжения для точек присоединения сетевой МВА (МВт).

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

(пункт введен Приказом ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6)

53. Исключен. - Приказ ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1.

КонсультантПлюс: примечание.

В соответствии с изменениями, внесенными Приказом ФСТ РФ от 21.10.2008 N 209-э/1, пункты 54, 54.1, 54.2 **считаются** пунктами 49, 50, 52 соответственно, пункт 51 **изложен** в новой редакции, пункт 53 **исключен**. Таким образом, нарушена очередность нумерации пунктов: пункт 54 отсутствует.

55. Для потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, регулирующий орган устанавливает тарифы с учетом следующих особенностей оплаты услуг по передаче электрической энергии:

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня;

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

в случае, если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть - непосредственно, величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных присоединений и присоединений к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии. При этом потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии:

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, аналогично положениям **абзаца второго** настоящего пункта;

при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче электрической энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя непосредственно присоединены к электрическим сетям сетевой организации (с

учетом [пункта 45](#) Методических указаний). При этом оплата производится по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за заявленную мощность энергоустановок, непосредственно присоединенных к электрическим сетям, а по ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии - за объем электрической энергии, получаемой потребителем из электрической сети.

Для потребителей на территории субъекта Российской Федерации, энергопринимающие устройства которых присоединены в порядке, предусмотренном [вторым](#) и [четвертым абзацем](#) настоящего пункта к электрическим сетям сетевой организации и объем электроэнергии (мощности) которых, отпущенный таким потребителям с энергетических установок производителя электрической энергии, в 2007 г. не учитывался органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при расчете тарифа на оказание услуг по передаче, устанавливается переходный период по оплате услуг по передаче.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

Оплата за услуги по передаче по ставке тарифа на содержание производится такими потребителями с коэффициентом, применяемым к объему заявленной мощности, не учтенному при расчетах в 2007 г.,

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

в 2008 г. - 0,25;

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

в 2009 г. - 0,5;

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

в 2010 г. - 0,75;

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

с 2011 г. - 1,0.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

Данные особенности поэтапного перехода к полной оплате услуг по передаче должны учитываться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при расчете и установлении соответствующих тарифов.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 23.11.2007 N 385-э/1)

(п. 55 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6)

55.1. В случае, если расходы на эксплуатацию бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства (далее - бесхозяйные сети) не учтены при установлении тарифов, потребитель электрической энергии, присоединенный к бесхозяйным сетям, оплачивает потери электрической энергии в этих сетях пропорционально его фактическому электропотреблению.

(п. 55.1 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6)

56. Исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 28.11.2006 N 318-э/15.

57. Для расчета тарифов (цен) используются следующие материалы:

расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ЭСО (региональные электрические сети) ([Таблица П1.3](#));

баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН1 и НН ([Таблица П1.4](#));

электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО ([Таблица П1.5](#));

структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО ([Таблица П1.6](#));

расчет суммы платы на услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети ([Таблица П1.13](#));

смета расходов ([Таблица П1.15](#));

расчет расходов на оплату труда ([Таблица П1.16](#));

расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов ([Таблица П1.17](#));

расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередачи и подстанциям ([Таблица П1.17.1](#));

калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии ([Таблица П1.18.2](#));

расчет источников финансирования капитальных вложений (Таблица П1.20);
 справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии) (Таблица П1.20.3);
 расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии (Таблица П1.21.3);
 расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей (Таблица П1.24);
 расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям (Таблица П1.25);
 экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей (Таблица П1.27);
 расчет условных единиц для распределения общей необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения (Приложение 2);
 бухгалтерская и статистическая отчетность на последнюю отчетную дату.

IX. Расчет размера платы за услуги по передаче тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения

58. Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям определяется из следующих видов расходов:

- расходы на эксплуатацию тепловых сетей;
 - расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях).
- Расходы на эксплуатацию тепловых сетей должны обеспечивать:
- содержание в соответствии с технологическими нормами, требованиями и правилами тепловых сетей и сооружений на них, устройств защиты и автоматики, а также зданий и сооружений, предназначенных для эксплуатации тепловых сетей;
 - уровень надежности теплоснабжения каждого потребителя в соответствии с проектной категорией надежности;
 - поддержание качества передаваемых тепловой энергии и теплоносителей в пределах, устанавливаемых в договорах и обязательных к применению правилах, утвержденных в установленном порядке;
 - поддержание в состоянии эксплуатационной готовности тепловых сетей, а также оборудования, зданий и сооружений, связанных с эксплуатацией тепловых сетей.

59. Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии $T_{\text{переді}}$ в виде тарифа на передачу по тепловым сетям единицы тепловой мощности производится по формуле:

$$T_{\text{переді}} = \frac{T_{\text{НВВ}}}{P \times M_{\text{сети}}}, \quad (16)$$

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

где:

$T_{\text{переді}}$ – плата за услуги по передаче тепловой энергии (руб./Гкал/час в мес.);

$T_{\text{НВВ}}$ – необходимая валовая выручка теплосетевой организации на регулируемый период по оказанию услуг по передаче тепловой энергии в паре или в горячей воде, тыс. руб.;

Р - суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения потребителей тепловой энергии в паре или горячей воде, заключенных с энергоснабжающей организацией на регулируемый период, тыс. Гкал/час;

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

М - продолжительность периода регулирования, мес.

В случае если в рамках одной СЦТ для ПЭ (ЭСО) устанавливаются одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), то размер платы за услуги по передаче тепловой энергии по решению регулирующего органа на основании предложения регулируемой организации рассчитывается в виде тарифа на передачу по тепловым сетям единицы тепловой энергии по следующей формуле:

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

$$T_{\text{переді}} = \frac{T_{\text{НВВ}}}{Q_{\text{отп сети}}}, \quad (16.1)$$

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

где:

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

$T_{\text{переді}}$ - плата за услуги по передаче тепловой энергии, руб./Гкал;

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

Q - плановый объем тепловой энергии, отпускаемой из отп сети сети в паре или горячей воде, тыс. Гкал.

(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

По вопросу, касающемуся организации расчетов за химочищенную воду, см. Информационное письмо ФСТ РФ от 31.08.2007 N СН-5083/12 и письмо ФСТ РФ от 16.09.2009 N НБ-6515/5.

60. Расчет тарифов на тепловую энергию для потребителей по настоящим Методическим указаниям основывается на полном возврате теплоносителей в тепловую сеть и (или) на источник тепла.

Стоимость используемой на источниках тепла исходной воды для обеспечения технологического процесса относится к стоимости сырья, основных и вспомогательных материалов, используемых при производстве тепловой энергии.

Расходы теплоснабжающей организации на приобретение воды принимаются по ценам ее покупки и расходам на химическую очистку воды по указанным в договорах ценам.

61. При расчете величины платы за услуги по передаче тепловой энергии по паровым и водяным тепловым сетям НВВ регулируемой организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии в паре и в горячей воде, распределяется между тепловыми и паровыми сетями.

61.1. Прямые расходы на развитие и содержание паровых и водяных тепловых сетей учитываются отдельно. Общехозяйственные расходы и прибыль регулируемой организации распределяются между СЦТ пропорционально прямым расходам. При невозможности отнесения какой-либо составляющей прямых расходов (материальные расходы, оплата труда, отчисления в ремонтный фонд, прочие прямые расходы) по видам услуг по передаче тепловой энергии (пар, горячая вода) по прямому признаку расчет указанных расходов производится пропорционально условным единицам тепловых сетей или в соответствии с учетной политикой, принятой в регулируемой организации.

61.2. В составе материальных расходов учитываются расходы на приобретение воды, электрической и тепловой энергии, расходуемых на технологические цели, включая расходы на

компенсацию следующих нормативных технологически необходимых затрат и технически неизбежных потерь ресурсов:

тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей и с потерями теплоносителей;

потери (в том числе с утечками) теплоносителей (пар, конденсат, горячая вода) - без тепловой энергии, содержащейся в каждом из них;

затраты электроэнергии на привод насосов (подкачивающих, смесительных, циркуляционных, дренажных и т.п.), а также другого оборудования, обеспечивающего технологический процесс передачи и распределения тепловой энергии.

61.3. Расходы на компенсацию указанных в [подпункте 61.2](#) настоящих Методических указаний потерь и затрат ресурсов определяются по действующим тарифам и ценам на каждый из видов ресурсов, получаемых по договорам с поставщиками (производителями), или по расходам на их производство в тех случаях, когда ЭСО, наряду с оказанием услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя, осуществляет производство данных ресурсов с последующим их потреблением в процессе передачи тепловой энергии.

В случае приобретения тепловой энергии (мощности) с целью компенсации потерь по двухставочным тарифам, расходы на компенсацию потерь, учитываемые в тарифе на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям, определяются с учетом стоимости использования мощности, величина которой определяется одним из следующих способов:

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

- в виде величины нормативного технологического расхода (потерь) тепловой энергии, деленной на число часов в периоде регулирования;

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

- равной договорной величине тепловой нагрузки, соответствующей договорному объему тепловой энергии, приобретаемой с целью компенсации потерь.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

Выбор способа определения величины используемой мощности, соответствующей нормативному технологическому расходу (потерям) тепловой энергии, осуществляется регулирующим органом на основании предложения организации, осуществляющей регулируемую деятельность по передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

62. Для расчета тарифов (цен) на услуги по передаче тепловой энергии используются следующие материалы:

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

- расчет полезного отпуска тепловой энергии (Таблица П1.7);

(абзац введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

- структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности) (Таблица П1.8);

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

- смета расходов (Таблица П1.15);

- расчет расходов на оплату труда (Таблица П1.16);

- расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (Таблица П1.17);

- калькуляция расходов по передаче тепловой энергии (Таблица П1.19.2);

- расчет источников финансирования капитальных вложений (Таблица П1.20);

- справка о финансировании и освоении капитальных вложений в теплосетевое строительство (передача теплоэнергии) (Таблица П1.20.4);

- расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу тепловой энергии (Таблица П1.21.4);

- расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии (Таблица П1.24.1);

- бухгалтерская и статистическая отчетность на последнюю отчетную дату.

X. Расчет тарифов по группам потребителей электрической и тепловой энергии на потребительском рынке

63. Процедура расчета тарифов на электрическую энергию предусматривает двухставочные тарифы (на принципах раздельного учета затрат между электрической энергией и мощностью) в качестве базы для расчета тарифов на электроэнергию для всех групп потребителей (как для потребителей, применяющих двухставочные тарифы, так и для потребителей, применяющих одноставочные и зонные тарифы).

При этом при расчетах за покупную электрическую энергию по двухставочным тарифам в расчет условно-постоянных расходов энергоснабжающей организации включаются расходы на покупку мощности (по ставке тарифа за мощность) и в расчет переменных составляющих расходов включаются расходы на покупку энергии (по ставке тарифа на электрическую энергию).

63.1. Двухставочный тариф для конечных потребителей представляет собой сумму следующих слагаемых:

средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии и расчетной мощности, состоящая из двух ставок;

стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности) - единый (котловой) тариф, который дифференцируется по уровням напряжения, определяемый в соответствии с п. 50 настоящих Методических указаний;

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;

услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию.

Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии и расчетной мощности определяется отдельно для каждого ГП (ЭСО, ЭСК) в виде следующих 2 ставок:

- Ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (за 1 МВт·ч):

$$T_{\text{св}} = \frac{\sum_{i,j} T_{\text{инд}i,j} \cdot \sum_{\text{опт}} \varepsilon + \sum_{n=1}^n (\sum_{\text{роз}} \varepsilon \cdot T_{\text{роз}n})}{\sum_{\text{пр}} \varepsilon}, \quad \text{руб./МВт} \cdot \text{ч} \quad (16)$$

где:

$T_{\text{инд}i,j}$ - индикативная цена на электрическую энергию для i-го региона j-й ценовой зоны (руб./МВт·ч);

$\sum_{\text{опт}} \varepsilon$ - объем электроэнергии, покупаемый ГП (ЭСО, ЭСК) на оптовом рынке электрической энергии, учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (МВт·ч);

$\sum_{n=1}^n \varepsilon$ - объем электроэнергии, покупаемый ГП (ЭСО, ЭСК) на розничном рынке электрической энергии у n-го поставщика (производитель, другой гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация и т.д.), учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (МВт·ч);

$T_{\text{роз}n}$ - ставка на электрическую энергию, для n-го поставщика розничного рынка электрической энергии (руб./МВт·ч);

$\sum_{\text{пр}} \varepsilon$ - объем электрической энергии, приобретаемой на оптовом и розничном рынках ГП (ЭСО, ЭСК), для продажи потребителям розничного рынка (в т.ч. сетевым организациям), учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (МВт·ч).

- Ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности:

$$T_{\text{св}} = \frac{\sum_{\text{январь}}^{\text{декабрь}} (T_{\text{инд}i,j} \times N_{\text{опт}}) + \sum_{\text{январь}}^{\text{декабрь}} \sum_n (T_{\text{г}n} \times N_{\text{роз}n})}{\frac{\text{пр}}{N_{\text{ст}}}}, \quad (\text{руб./МВт} \cdot \text{мес.}) \quad (16.1)$$

где:

N

$T_{\text{инд}i,j}$ – индикативная цена на электрическую мощность для i -го региона j -й ценовой зоны (руб./МВт·мес.);

$N_{\text{опт}}$

$N_{\text{опт}}$ – объем электрической мощности, покупаемый ГП (ЭСО, ЭСК) на оптовом рынке (с учетом покупки резервной мощности с ОРЭМ), учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (МВт·мес.);

$T_{\text{роз}n}$

$T_{\text{роз}n}$ – ставка на электрическую мощность, для n -го поставщика розничного рынка электрической энергии (руб./МВт·мес.);

$N_{\text{роз}n}$

$N_{\text{роз}n}$ – объем электрической мощности, покупаемый ГП (ЭСО, ЭСК) на розничном рынке у n -го, $г$ -го поставщика, учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (МВт·мес.);

$N_{\text{пр}}$

$N_{\text{пр}}$ – объем расчетной электрической мощности, определяемый как среднеарифметическое (за год) месячных объемов электрической мощности, учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) (МВт·мес.).

(п. 63.1 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

64. Одноставочный тариф для конечных потребителей представляет собой сумму следующих слагаемых:

средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности), состоящая из одной ставки, которая дифференцируется в зависимости от числа часов использования потребителями электрической мощности;

стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности) - единый (котловой) тариф, который дифференцируется по уровням напряжения, определяемый в соответствии с п. 51 настоящих Методических указаний, но не дифференцируются в зависимости от режима использования потребителями электрической мощности;

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;

услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации подлежит государственному регулированию.

Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии и мощности, применяемая при расчете одноставочного тарифа на электрическую энергию, определяется отдельно для каждого ГП (ЭСО, ЭСК) в виде ставок за электрическую энергию (мощность), дифференцированных в зависимости от числа часов использования потребителями электрической мощности, и определяется по следующей формуле:

$$T_j = \frac{\sum_{\text{ЭО}} T_{\text{св}h} \times M}{h} + T_{\text{св} \text{ Э}} \quad (16.3)$$

$\max_j$

h – годовое число часов использования расчетной мощности;
 $\max_j$
 ε
 T – ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической
 св
 энергии за 1 кВт.час;
 M
 T – ставка за 1 кВт средневзвешенной стоимости единицы
 св
 электрической расчетной мощности;

Диапазоны	h
	$\max_j$
от 7001 часов и выше	– 7500;
от 6501 до 7000 часов	– 6750;
от 6001 до 6500 часов	– 6250;
от 5501 до 6000 часов	– 5750;
менее 5500 часов	– 5250.

Орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования устанавливает нижнюю границу дифференциации тарифов в диапазоне менее 5500 часов, с шагом 500 часов, при этом h принимается равным среднему
 $\max_j$
 значению часов из соответствующего диапазона.

(п. 64 в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

65. Расчет тарифов (цены) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ПЭ потребителям, производится отдельно для потребителей группы 1 и потребителей групп 2 и 3.

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1 по тексту пункта 66 слова "заявленная мощность" заменяются словами "расчетная мощность (учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности))".

66. Тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность) для потребителей группы 1 определяются, исходя из средневзвешенных цен (тарифов) на базовые части полезного отпуска и заявленной мощности и оставшуюся их часть в следующей последовательности.

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1 по тексту пункта 66 слова "заявленная мощность" заменяются словами "расчетная мощность (учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности))".

Определяется доля полезного отпуска электрической энергии (заявленной мощности) потребителей 1 группы в полезном отпуске всем потребителям ЭСО (заявленной мощности всех потребителей ЭСО) по формулам:

$$K_1 = \frac{\varepsilon_{\text{пол1}}}{\varepsilon_{\text{полЭСО}}} \quad (17)$$

$$K_2 = \frac{N_{\text{расч1}}}{N_{\text{расчЭСО}}}, \quad (17.1)$$

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

где:

$\Delta_{\text{пол1}}$, $\Delta_{\text{полЭСО}}$ – полезный отпуск электрической энергии соответственно потребителям группы 1 и всем потребителям ЭСО (группы 1 – 3).

$N_{\text{расч1}}$, $N_{\text{расчЭСО}}$ – расчетная мощность (учтенная в сводном прогнозируемом балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) соответственно потребителей группы 1 и всех потребителей ЭСО (группы 1 – 3)).

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1 по тексту пункта 66 слова "заявленная мощность" заменяются словами "расчетная мощность (учтенная в сводном прогнозируемом балансе производства и поставок электрической энергии (мощности))".

Определяется базовая часть полезного отпуска электрической энергии $\Delta_{\text{баз1}}$ и заявленной мощности $N_{\text{баз1}}$ потребителям группы 1 по формулам:

$$\Delta_{\text{баз1}} = K_1 \times \Delta_{\text{пол1}} \quad (18)$$

$$N_{\text{баз1}} = K_2 \times N_{\text{расч1}}, \quad (19)$$

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

где:

$N_{\text{расч1}}$ – суммарная расчетная мощность (учтенная в сводном прогнозируемом балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) потребителей группы 1).

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

Базовая часть тарифов на электрическую энергию $T_{\text{баз1}}$ и мощность $T_{\text{баз1}}$ рассчитываются по тарифным ставкам за электрическую энергию и мощность того из s-х ПЭ, заключивших с СЭО договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), который имеет наименьший одноставочный тариф на электрическую энергию, по формулам:

$$T_{\text{баз1}} = \frac{\Delta_{\text{HBVsm}}}{\Delta_{\text{отпсм}}} \quad (20)$$

$$T_{\text{баз1}} = \frac{M_{\text{HBVsm}}}{N_{\text{отпсм}}}, \quad (21)$$

где:

sm – индекс, фиксирующий из s-х ПЭ того ПЭ, который имеет минимальный одноставочный тариф продажи электроэнергии;

$\Delta_{\text{отпсм}}$ $M_{\text{отпсм}}$

НВВ_{sm} и НВВ_{sm} - необходимые sm-му ПЭ валовые выручки соответственно за электрическую энергию и мощность, определяемые в соответствии с [главой VII](#) настоящих Методических указаний;
Э_N - объемы соответственно полезного отпуска электрической энергии и мощности от sm-го ПЭ (согласно [главе VII](#) настоящих Методических указаний), определяемые на основании плановых балансов электрической энергии (мощности) ЭСО, утвержденных в установленном порядке.

Оставшиеся части тарифов (цен) на электрическую энергию $T_{ост1}$ и мощность $T_{ост1}^M$, вырабатываемые всеми s-ми ПЭ и отпускаемые потребителям группы 1, определяются по формулам:

$$T_{ост1}^Э = \frac{\sum_{s \in \text{баз1}} HVB_s^Э - TB_{баз1}^Э}{\sum_{s \in \text{отпс}} Э_s - \sum_{s \in \text{отп.баз.1}} Э_s}, \quad (22)$$

$$T_{ост1}^M = \frac{\sum_{s \in \text{баз1}} HVB_s^M - TB_{баз1}^M}{\sum_{s \in \text{отпс}} N_s - \sum_{s \in \text{отп.баз1}} N_s} \quad (23)$$

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11)

$$\frac{Э_{отпбаз1}}{Э_{отпбаз1}} = \frac{\frac{Э_{баз1вн}}{\alpha_{вн}}}{(1 - \frac{\alpha_{вн}}{100})} + \frac{\frac{Э_{баз1сн1}}{\alpha_{сн1}}}{(1 - \frac{\alpha_{вн}}{100}) \times (1 - \frac{\alpha_{сн1}}{100})} \quad (24)$$

$$\frac{N_{отпбаз1}}{N_{отпбаз1}} = \frac{\frac{N_{баз1вн}}{\alpha_{вн}}}{(1 - \frac{\alpha_{вн}}{100})} + \frac{\frac{N_{баз1сн1}}{\alpha_{сн1}}}{(1 - \frac{\alpha_{вн}}{100}) \times (1 - \frac{\alpha_{сн1}}{100})} \quad (25)$$

$$TB_{баз1}^Э = \frac{HVB_{sm}^Э}{Э_{отпсм}} \times Э_{отпбаз1} \quad (26)$$

$$TB_{баз1}^M = \frac{HVB_{sm}^M}{N_{отпсм}} \times N_{отпбаз1} \quad (27)$$

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11)

где:

$\sum_{s=1}^M \text{Э}_{\text{с}}^{\text{с}} \text{ и } \sum_{s=1}^M \text{М}_{\text{с}}^{\text{с}}$ – суммарные по всем s-м ПЭ необходимые валовые выручки, отнесенные соответственно на электрическую энергию и мощность;
 $\text{Э}_{\text{отп.баз1}}^{\text{отп.баз1}}$ и $\text{М}_{\text{отп.баз1}}^{\text{отп.баз1}}$ – соответственно базовая часть полезного отпуска электрической энергии и мощности от sm-го ПЭ для потребителей группы 1;
 $\text{Э}_{\text{баз1вн}}^{\text{баз1сн1}}$ и $\text{М}_{\text{баз1сн1}}^{\text{баз1сн1}}$ – базовая часть полезного отпуска электрической энергии от sm-го ПЭ потребителям группы 1 соответственно на высоком и среднем первом уровнях напряжения;

КонсультантПлюс: примечание.

[Приказом](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1 по тексту пункта 66 слова "заявленная мощность" заменяются словами "расчетная мощность (учтенная в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности))".

$\text{Э}_{\text{отп.баз1}}^{\text{отп.баз1}}$ и $\text{М}_{\text{отп.баз1}}^{\text{отп.баз1}}$ – базовая часть заявленной мощности, отпускаемой от sm-го ПЭ потребителям группы 1 соответственно на высоком и среднем первом уровнях напряжения;

$\text{Э}_{\text{баз1}}^{\text{баз1}}$ и $\text{М}_{\text{баз1}}^{\text{баз1}}$ – тарифные выручки, получаемые sm-м ПЭ от потребителей групп 1 соответственно за полезный отпуск им электрической энергии в размере $\text{Э}_{\text{баз1}}$ и мощности в размере $\text{М}_{\text{баз1}}$;

$\text{Э}_{\text{отпс}}^{\text{отпс}}$ и $\text{М}_{\text{отпс}}^{\text{отпс}}$ – соответственно, полезный отпуск электрической энергии и мощности от s-го ПЭ потребителям.
 (в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11)

Средневзвешенные тарифы (цены) на электрическую энергию Т_{1} и мощность М_{1}

для потребителей группы 1 определяются по формулам:

$$\text{Т}_{\text{1}} = \frac{\text{Э}_{\text{баз1}}^{\text{баз1}} \times \text{Э}_{\text{отпбаз1}}^{\text{отпбаз1}} + \text{Э}_{\text{отп1}}^{\text{отп1}} \times (\text{Э}_{\text{отп1}}^{\text{отп1}} - \text{Э}_{\text{отпбаз1}}^{\text{отпбаз1}})}{\text{Э}_{\text{отп1}}^{\text{отп1}}} \quad (28)$$

$$\text{М}_{\text{1}} = \frac{\text{М}_{\text{баз1}}^{\text{баз1}} \times \text{М}_{\text{отпбаз1}}^{\text{отпбаз1}} + \text{М}_{\text{отп1}}^{\text{отп1}} \times (\text{М}_{\text{отп1}}^{\text{отп1}} - \text{М}_{\text{отпбаз1}}^{\text{отпбаз1}})}{\text{М}_{\text{отп1}}^{\text{отп1}}} \quad (29)$$

Тарифные выручки, полученные всеми s-ми ПЭ от потребителей группы 1 за отпуск электрической энергии Э_{1} и мощности М_{1} определяются по формулам:

$$\text{ТВ}_{\text{1}} = \text{Т}_{\text{1}} \times \text{Э}_{\text{отп1}}^{\text{отп1}} \quad (30)$$

$$TB_{11} = T_{11} \times N_{отп1} \quad (31)$$

Средние тарифы (цены) на электрическую энергию $T_{2-3}^{ЭГ}$ и $T_{2-3}^{МГ}$, отпускаемые потребителям групп 2 - 3, определяются по формулам:

$$T_{23}^{ЭГ} = \frac{\sum_s \frac{Э_{пол1вн}}{альфа_{вн}} - TB_{11}}{\sum_s \frac{Э_{пол1сн1}}{альфа_{сн1}} - Э_{отп1}} \quad (32)$$

$$T_{23}^{МГ} = \frac{\sum_s \frac{N_{расч1вн}}{альфа_{вн}} - TB_{11}}{\sum_s \frac{N_{расч1сн1}}{альфа_{сн1}} - N_{отп1}}, \quad (33)$$

где $Э_{отп1}$ и $N_{отп1}$ - соответственно отпуск электрической энергии и мощности от s-х ПЭ для потребителей группы 1, рассчитываемые по формулам:

$$Э_{отп1} = \frac{Э_{пол1вн}}{(1 - \frac{альфа_{вн}}{100})} + \frac{Э_{пол1сн1}}{(1 - \frac{альфа_{вн}}{100}) \times (1 - \frac{альфа_{сн1}}{100})} \quad (34)$$

$$N_{отп1} = \frac{N_{расч1вн}}{(1 - \frac{альфа_{вн}}{100})} + \frac{N_{расч1сн1}}{(1 - \frac{альфа_{вн}}{100}) \times (1 - \frac{альфа_{сн1}}{100})}, \quad (35)$$

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

где:
 $Э_{пол1вн}$ и $Э_{пол1сн1}$ - полезный отпуск электрической энергии потребителям группы 1 соответственно на высоком и среднем уровнях напряжения.

Тарифные выручки, полученные всеми s-ми ПЭ от потребителей групп 2 и 3 за отпуск электрической энергии $T_{2-3}^{ЭГ}$ и мощности $T_{2-3}^{МГ}$

$T_{2-3}^{МГ}$, определяются по формулам:

$$TB_{23}^{ЭГ} = T_{2-3}^{ЭГ} \times (\sum_s \frac{Э_{пол1сн1}}{альфа_{сн1}} - Э_{отп1}) \quad (36)$$

$МГ$ $М$

$$T_{23} = T_{2-3} \times (SUMN_s - N_{отп1}) \quad (37)$$

Если отпуск электрической энергии от sm-го ПЭ больше базовой части отпуска электроэнергии для потребителей группы 1, то тарифы на электрическую энергию и мощность для потребителей групп 1, 2 и 3 определяются по формулам (28), (29) и (32), (33).

В противном случае аналогичные расчеты повторяются в указанной выше последовательности, где за sm-го ПЭ принимают ПЭ с наименьшим после рассмотренного выше (см. формулы (20) и (21)) одноставочным тарифом на электрическую энергию.

67. Исключен. - Приказ ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1.

68. С учетом расходов на производство и передачу электрической энергии j-й потребитель оплачивает ставку (тариф) на заявленную мощность T_j^M и ставку (тариф) за полезный отпуск электроэнергии

$T_j^Э$.

Ставки (тарифы) T_j^M и $T_j^Э$ j-го потребителя, относящегося к группе 1, определяются по формулам:

$$T_j^M = T_{1j}^{MГ} + T_j^{МП} \quad (40)$$

$$T_j^Э = T_{1j}^{ЭГ} + T_j^{ЭП} \quad (41)$$

Ставка (тарифы) T_j^M и $T_j^Э$ j-го потребителя, относящегося к группам 2 и 3, определяются по формулам:

$$T_j^M = T_{2-3j}^{MГ} + T_j^{МП} \quad (42)$$

$$T_j^Э = T_{2-3j}^{ЭГ} + T_j^{ЭП} \quad (43)$$

69. Определение расчетной мощности потребителей (исходя из заявленного объема электрической энергии), оплачивающих электроэнергию по одноставочным тарифам, осуществляется ЭСО и производится в следующей последовательности:

а) по каждой группе потребителей определяется состав представительной выборки. По каждому потребителю, вошедшему в выборку, рассматривается следующая информация:

- наименование предприятия (организации);
- вид выпускаемой продукции (для промышленных предприятий);
- коэффициент сменности (для промышленных предприятий);
- основные направления использования электроэнергии;
- суточный график электрической нагрузки в день годового максимума совмещенного графика нагрузки ОЭС (если суточный график по какой-либо тарифной группе отсутствуют, то организуется выборочные замеры нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузки ОЭС);
- годовой объем электропотребления;

б) по каждому потребителю в указанном суточном графике определяется нагрузка в отчетные часы утреннего и вечернего пика (максимума) ОЭС. В дальнейших расчетах используется один (утренний или вечерний) наибольший суммарный совмещенный максимум нагрузки рассматриваемой группы потребителей;

в) посредством деления суммарного годового электропотребления всех абонентов, вошедших в выборку, на их совмещенный максимум нагрузки определяется среднегодовое число часов использования максимума нагрузки рассматриваемой группы потребителей.

70. Исключен. - Приказ ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1.

71. Для потребителей, оплачивающих электрическую энергию по одноставочному тарифу, дифференцированному по зонам (часам) суток, средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии и мощности определяется отдельно для каждого ГП (ЭСО, ЭСК) и дифференцируется по соответствующим зонам (часам) суток.

Интервалы тарифных зон суток по энергозонам (ОЭС) России и субъектам Российской Федерации устанавливаются Службой на основании запрашиваемой в ОАО "СО ЕЭС" информации.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждают дифференцированные по зонам суток тарифы одновременно по трем и двум зонам суток для каждой группы потребителей.

- Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток (пик, полупик, ночь), рассчитываются в следующем порядке:

Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (ставка тарифа на электрическую энергию (мощность)), применяемая для потребителей в ночной зоне суточного графика нагрузки (Т), рассчитывается по формуле:

н

$$T_{III} = \frac{Z_{пок} + Z_{пок}}{n} \quad (\text{руб.}/\text{кВт} \cdot \text{ч}) \quad (45)$$

$$Z_{пок} = Z_{ор} + Z_{рр} \quad (\text{руб.}) \quad (46)$$

$$Z_{рр} = \sum_{m=1}^n Z_{топ} \quad (\text{руб.}) \quad (47)$$

$$Z_{ор} = T_{инд} \times Z_{опт} \quad (\text{руб.}) \quad (48)$$

$$Z_{Э} = Z_{Э}^{пок} + Z_{Э}^{опт} + Z_{Э}^{рр}, \quad (\text{тыс. кВт} \cdot \text{ч}) \quad (49)$$

где:

$Z_{пок}$ - затраты на покупку электроэнергии с оптового рынка и затраты на топливо при производстве электроэнергии розничной генерацией (руб.);

$Z_{рр}$ - затраты на топливо при производстве электроэнергии розничной генерацией (руб.);

$Z_{ор}$ - затраты на покупку электроэнергии с оптового рынка, по ставке за электроэнергию, исходя из двухставочного тарифа оптового рынка (руб.);

$Z_{топ}$ - затраты на топливо на производство электрической энергии на m-й, n-й электростанции, поставляющей электроэнергию на розничный рынок (руб.);

Э

T - индикативная цена на электрическую энергию для

инд
соответствующего субъекта Российской Федерации (руб./МВт·ч);

опт
Э - объем электроэнергии, покупаемый ГП (ЭСО, ЭСК) на оптовом рынке электрической энергии, учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) по соответствующему субъекту Российской Федерации (МВт·ч);

пок
Э - объем электроэнергии, приобретаемый ГП на оптовом и розничном рынках (тыс. кВт·ч);

пр
Э - объем электроэнергии, приобретаемый ГП у розничной генерации (тыс. кВт·ч).

Ставка тарифа на электрическую энергию (мощность), используемую III потребителями в полупиковой зоне суточного графика нагрузки (Т^{III}),

пп
рассчитывается как отношение стоимости покупки электроэнергии с учетом мощности данным гарантирующим поставщиком на оптовом и розничных рынках к собственному суммарному полезному отпуску (с учетом потерь) по следующей формуле:

$$T_{III}^{пп} = \frac{\frac{Э_{опт}}{Т_{св}} \times (Э_{роз} + Э_{пр}) + \frac{N_{опт}}{Т_{св}} \times (N_{роз} + N_{пр})}{Э} \quad (\text{руб./кВт} \cdot \text{ч}) \quad (50)$$

Ставка тарифа на электрическую энергию (мощность), используемую потребителями в пиковой зоне суточного графика нагрузки (Т^{III}), рассчитывается по формуле:

$$T_{III}^{п} = \frac{\frac{T_{III}^{ээ}}{Т_{III}^{ээ}} \times Э_{III}^{ээ} - \frac{T_{III}^{н}}{Т_{III}^{н}} \times Э_{III}^{н} - \frac{T_{III}^{пп}}{Т_{III}^{пп}} \times Э_{III}^{пп}}{Э_{III}^{п}}, \quad (51)$$

где:

$$Э_{III}^{п} = Э_{III}^{ээ} + Э_{III}^{пп} + Э_{III}^{н}$$

Э_{III}^п, Э_{III}^{пп}, Э_{III}^н - плановое потребление электрической энергии в пиковой, полупиковой и ночной зонах суточного графика нагрузки в объемах электроэнергии ГП (ЭСО, ЭСК), учтенных в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности);

Т_{III}^{ээ} - ставка на электрическую энергию (мощность) одноставочного тарифа на электрическую энергию (мощность), рассчитанного для нижнего диапазона, установленного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (руб./тыс. кВт·ч);

- Ставки тарифа, дифференцированные по двум зонам суток (пик, ночь), рассчитываются в следующем порядке:

Ставка тарифа на электрическую энергию (мощность),

потребляемую в ночной зоне суточного графика нагрузки (T_n),
 рассчитывается по формуле:

$$T_n^{II} = \frac{Z_{пок}^{II}}{Z_{э}^{II}} \quad (\text{руб./МВт} \cdot \text{ч}) \quad (52)$$

$$Z_{пок}^{II} = Z_{ор}^{II} + Z_{рр}^{II} \quad (\text{руб.}) \quad (53)$$

$$Z_{ор}^{II} = T_{инд, j}^{э} \times Z_{опт}^{II} \quad (\text{руб.}) \quad (54)$$

$$Z_{инд}^{ор} = T_{инд}^{э} \times Z_{опт}^{II} \quad (\text{руб.}) \quad (55)$$

$$Z_{э}^{пок} = Z_{э}^{опт} + Z_{э}^{рр}, \quad (\text{тыс. кВт} \cdot \text{ч}) \quad (56)$$

где:
 $Z_{пок}^{II}$ - затраты на покупку электроэнергии с оптового рынка и затраты на топливо при производстве электроэнергии розничной генерацией (руб.);
 $Z_{рр}^{II}$ - затраты на топливо при производстве электроэнергии розничной генерацией (руб.);
 $Z_{ор}^{II}$ - затраты на покупку электроэнергии с оптового рынка, по ставке за электроэнергию, исходя из двухставочного тарифа оптового рынка (руб.);
 $Z_{топ}^{II}$ - затраты на топливо на производство электрической энергии на m -й, n -й электростанции, поставляющей электроэнергию на розничный рынок (руб.);
 $T_{инд}^{э}$ - индикативная цена на электрическую энергию для соответствующего субъекта Российской Федерации (руб./МВт · ч);
 $Z_{опт}^{II}$ - объем электроэнергии, покупаемый ГП (ЭСО, ЭСК) на оптовом рынке электрической энергии, учтенный в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) по соответствующему субъекту Российской Федерации (МВт · ч);
 $Z_{э}^{пок}$ - объем электроэнергии, приобретаемый ГП на оптовом и розничном рынках (тыс. кВт · ч);
 $Z_{э}^{рр}$ - объем электроэнергии, приобретаемый ГП на розничном рынке (тыс. кВт · ч);
 $T_{инд}^{э}$ - ставка тарифа на электрическую энергию (мощность), потребляемую в пиковой зоне суточного графика нагрузки (T_p),
 рассчитывается по формуле:

$$T_p^{II} = \frac{T_n^{II} \times Z_{э}^{II} - T_n^{II} \times Z_{э}^{II}}{Z_{э}^{II}}, \quad (\text{руб./тыс. кВт} \cdot \text{ч}) \quad (57)$$

где:

$$\varepsilon_{\text{э}} = \varepsilon_{\text{п}} + \varepsilon_{\text{н}},$$

где:

II

Т – ставка на электрическую энергию (мощность) $\varepsilon_{\text{э}}$

одноставочного тарифа на электрическую энергию (мощность), рассчитанного для нижнего диапазона, установленного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (руб./тыс. кВт·ч).

При этом в составе конечного одноставочного тарифа, дифференцированного по зонам суток, кроме ставки на электрическую энергию (мощность) оплачиваются услуги по передаче электрической энергии (одноставочный котловой тариф), сбытовая надбавка гарантирующего поставщика и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации подлежит государственному регулированию.

(п. 71 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 31.12.2009 N 558-э/1)

72. При установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям тепловой энергии (мощности), учитываются расходы ЭСО на производство (приобретение) и передачу тепловой энергии (мощности), а также расходы на сбыт тепловой энергии (мощности) потребителям.

(п. 72 в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

72.1. Расчет одноставочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ЭСО потребителям тепловой энергии (мощности), осуществляется по каждому виду теплоносителя путем деления на суммарный плановый полезный отпуск тепловой энергии по совокупности договоров теплоснабжения соответствующих потребителей, получающих тепловую энергию в соответствующем виде теплоносителя, суммы следующих величин:

- совокупной стоимости производства (приобретения) тепловой энергии (мощности) у каждого ПЭ (ЭСО) в соответствующем виде теплоносителя;
- совокупной стоимости оплачиваемых услуг по передаче тепловой энергии по соответствующим водяным или паровым сетям;
- совокупной стоимости расходов по сбыту тепловой энергии (мощности).

(п. 72.1 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

72.2. При расчете двухставочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям тепловой энергии (мощности):

- ставка платы за потребляемую тепловую энергию по каждому виду теплоносителя рассчитывается как отношение совокупной стоимости приобретаемой (производимой) у каждого ПЭ (ЭСО) тепловой энергии по ставке платы за тепловую энергию двухставочного тарифа, определяемой в соответствии с разделом VII настоящих Методических указаний, к суммарному плановому полезному отпуску тепловой энергии по совокупности договоров теплоснабжения соответствующих потребителей, получающих тепловую энергию в соответствующем виде теплоносителя;

- ставка платы за использование тепловой мощности по каждому виду теплоносителя определяется в одинаковом размере за каждый месяц периода регулирования как деленное на 12 отношение к суммарной тепловой нагрузке по совокупности договоров теплоснабжения соответствующих потребителей, получающих тепловую энергию в соответствующем виде теплоносителя, суммы следующих величин:

- совокупной стоимости использования тепловой мощности каждого ПЭ (ЭСО) в соответствующих видах теплоносителя, у которых приобретается (производится) тепловая энергия (мощность), по ставке платы за тепловую мощность двухставочного тарифа, рассчитываемой в соответствии с [разделом VII](#) настоящих Методических указаний;

- совокупной стоимости услуг по передаче тепловой энергии (мощности), приобретаемых (оказываемых) по тарифам на услуги по передаче тепловой энергии по соответствующим водяным или паровым сетям, рассчитываемым в соответствии с [разделом IX](#) настоящих Методических указаний;

- совокупной стоимости расходов по сбыту тепловой энергии (мощности).

Для потребителей тепловой энергии (мощности), рассчитывающихся по двухставочному тарифу, оплата стоимости тепловой энергии осуществляется ежемесячно исходя из величины фактически принятого потребителем количества тепловой энергии, умноженного на ставку платы за тепловую энергию, а оплата стоимости использования тепловой мощности объектов систем теплоснабжения осуществляется ежемесячно исходя из величины тепловой нагрузки потребителя, умноженной на ставку платы за тепловую мощность.

(п. 72.2 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

72.3. В случае если одной ЭСО в целях поставки потребителям тепловой энергии (мощности) осуществляется приобретение тепловой энергии у ПЭ (ЭСО) по одноставочному тарифу, то расчет двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям тепловой энергии (мощности), осуществляется следующим образом:

- ставка платы за потребляемую тепловую энергию определяется, исходя из стоимости приобретения тепловой энергии, определяемой с использованием топливных составляющих тарифов ПЭ (ЭСО), рассчитанных в соответствии с разделом VII настоящих Методических указаний, и плановых объемов приобретения тепловой энергии у каждого ПЭ (ЭСО);

- ставка платы за использование тепловой мощности определяется как деленное на 12 отношение суммы следующих величин к суммарной тепловой нагрузке по совокупности договоров теплоснабжения соответствующих потребителей:

- величины, полученной путем вычитания из совокупной стоимости приобретения тепловой энергии (мощности) у ПЭ (ЭСО) стоимости тепловой энергии, рассчитанной, исходя из топливной составляющей, принятой при расчете ставки платы за потребляемую тепловую энергию;

- совокупной стоимости услуг по передаче тепловой энергии;

- совокупной стоимости расходов по сбыту тепловой энергии (мощности).

(п. 72.3 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

72.4. При комплексном теплоснабжении, когда выработка тепловой энергии (мощности) и ее передача, распределение и реализация производится одним юридическим лицом при условии ведения раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности:

- при расчете одноставочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям тепловой энергии (мощности), учитываются совокупные расходы ЭСО;

- при расчете двухставочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям тепловой энергии (мощности), стоимость производства тепловой энергии, стоимость использования тепловой мощности и стоимость услуг по передаче и сбыту тепловой энергии определяется на основании расчетных тарифов, рассчитываемых в соответствии с разделами VII и IX настоящих Методических указаний.

(п. 72.4 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

72.5. При приобретении (производстве) ЭСО тепловой энергии (мощности), производимой на нескольких источниках тепла, приоритет в структуре приобретения (производства) тепловой энергии (мощности) должен отдаваться источникам с наименьшей топливной составляющей тарифа в случае установления одноставочного тарифа продажи или наименьшей ставкой платы за тепловую энергию в случае установления двухставочного тарифа продажи тепловой энергии (мощности), при условии соблюдения установленных в сводном прогнозном балансе объемов производства тепловой энергии на теплоэлектростанциях, осуществляющих производство тепловой и электрической энергии, а также при наличии необходимой теплосетевой инфраструктуры и мощности тепловых сетей с учетом стоимости их содержания и эксплуатации.

(п. 72.5 введен [Приказом](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

XI. Тарифы на электрическую энергию (мощность), реализуемую по двусторонним договорам

73. Двусторонние договоры могут заключаться в соответствии с [Основами ценообразования](#).

74. При наличии выпадающих доходов регулируемой организации, вызванных реализацией энергии (мощности) по двусторонним договорам, отнесение их на иные группы потребителей не производится.

(в ред. Приказов ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6,
от 22.12.2009 N 469-э/8)

Таблица N П1.1.1

Баланс мощности ПЭ в годовом совмещенном максимуме
графика электрической нагрузки ОЭС

п.п.	Показатели	Единица измерения	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1.	Установленная мощность эл. станций ПЭ	тыс. кВт		
2.	Снижение мощности из-за вывода оборудования в консервацию			
3.	Нормативные, согласованные с ОРГРЭС ограничения мощности			
4.	Прочие ограничения			
3.	Располагаемая мощность ПЭ			
4.	Снижение мощности из-за вывода оборудования в реконструкцию и во все виды ремонтов			
5.	Рабочая мощность ПЭ			
6.	Мощность на собственные нужды			
7.	Полезная мощность ПЭ			

Таблица N П1.1.2

Баланс мощности ЭСО в годовом совмещенном максимуме
графика электрической нагрузки ОЭС

п.п.	Показатели	Единица измерения	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1.	Поступление мощности в сеть ЭСО от ПЭ	тыс. кВт		
1.1.	Собственных станций			
1.2.	От блокстанций			
1.3.	С оптового рынка			
1.4.	Других ПЭ и ЭСО			
1.4.1.	...			
2.	Потери в сети			
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды			
4.	Полезный отпуск мощности ЭСО			
	в том числе			
	Максимум нагрузки собственных потребителей ЭСО			
	Передача мощности другим ЭСО			
	Передача мощности на оптовый рынок			

Таблица N П1.2.1

Расчет полезного отпуска электрической энергии по ПЭ

млн. кВт.ч

п.п.	Показатели	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Выработка электроэнергии, всего		
	в т.ч. ТЭС		
	ГЭС		
2.	Покупная электроэнергия от других собственников		
3.	Расход электроэнергии на собственные нужды		
	в том числе:		
	на ТЭС		
	- на производство электроэнергии		
	то же в %		
	- на производство теплоэнергии		
	то же в кВт.ч/Гкал		
	на ГЭС		
	то же в %		
4.	Отпуск электроэнергии с шин (п. 1 - п. 3), всего		
5.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды ПЭ		
6.	Потери электроэнергии в пристанционных узлах		
7.	Полезный отпуск ПЭ (п. 4 + п. 2 - п. 5 - п. 6)		
	в том числе:		
	по прямым договорам в общую сеть		

Таблица N П1.2.2

Расчет полезного отпуска электрической энергии по ЭСО

млн. кВт.ч

п.п.	Показатели	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Полезный отпуск ПЭ (строка 7 т. 1.2.1)		
2.	Покупная электроэнергия		
2.1.	с оптового рынка		
2.2.	от блок-станций		
2.3.	от других поставщиков (за вычетом строки 2 таблицы П.1.2.1)		
3.	Потери электроэнергии в сетях		
	то же в % к отпуску в сеть		
4.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды		
	в том числе:		
	для закачки воды ГАЭС		
	для электробойлерных		
	для котельных		
5.	Полезный отпуск электроэнергии ЭСО, всего		
	в том числе:		
5.1.	Передача электроэнергии на оптовый рынок		
5.2.	Отпуск электроэнергии по прямым договорам		
5.3.	Полезный отпуск электроэнергии в общую сеть		

Таблица N П1.3

Расчет технологического расхода электрической энергии
(потерь) в электрических сетях ЭСО (региональных
электрических сетях)

[illegible]

[illegible]

	СН1										
	СН11										
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)										
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)										
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций										
2.	Потери электроэнергии в сети										
	то же в % (п. 1.1/п. 1.3)										
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды										
4.	Полезный отпуск из сети										
4.1.	в т.ч. собственным потребителям ЭСО										
	из них:										
	потребителям, присоединенным к центру питания										
	на генераторном напряжении										
4.2.	потребителям оптового рынка										
4.3.	сальдо переток в другие организации										

Таблица N П1.5

MBT

[illegible]

Таблица N П1.6

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО

[illegible]

тыс. Гкал

тыс. Гкал

[illegible]

4.1.	- с через изоляцию																
4.2.	- потерями теплоносителя																
4.3.	То же в % к отпуску в сеть																
5.	Полезный отпуск теплоэнергии ЭСО (п. 3 - п. 4), всего																

Примечание. Заполняется всего и отдельно по каждой СЦТ.

Таблица N П1.8

Структура полезного отпуска тепловой энергии мощности

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

N	Потребители	Базовый период		Период регулирования	
		Суммарная теп- ловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения, Гкал/час	Энергия, тыс. Гкал	Суммарная теп- ловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения, Гкал/час	Энергия, тыс. Гкал
1	2	3	4	5	6
1.	Всего отпущено потребителям				
	Горячая вода				
	Отборный пар				
	- от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см				
	- от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см				
	- от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см				
	- свыше 13,0 кгс/кв.см				

ТЭС 1	Уголь ...												
	Уголь ...												
	Мазут												
	Торф												
	Прочие												
	...												
и т.д.	...												
Всего ЭСО (ПЭ)	Уголь ...												
	Уголь ...												
	Мазут												
	Торф												
	Прочие												
Период регулирования													
ТЭС 1	Уголь ...												
	Уголь ...												
	Мазут												
	Торф												
	Прочие												
	...												
и т.д.	...												
Всего ЭСО (ПЭ)	Уголь ...												
	Уголь ...												
	Мазут												
	Торф												
	Прочие												

 <*> К таблице прилагается расшифровка по поставщикам топлива с указанием объемов поставок и согласованных (договорных) цен.

Таблица N П1.11

Расчет затрат на топливо для выработки электрической и тепловой энергии

[illegible]

	Прочие											
	...											
и т.д.	...											
Всего ЭСО (ПЭ)	Газ											
	Мазут											
	Уголь											
	Торф											
	Прочие											
	...											

Таблица N П1.12

Расчет стоимости покупной энергии
на технологические цели

п/п	Наименование поставщика	Объем покупной энергии, млн. кВт.ч (тыс. Гкал)	Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч)	Тариф			Затраты на покупку, тыс. руб.		
				Одноставочный	Двухставочный		энергии	мощности	всего
					Ставка за мощность	Ставка за энергию			
				руб./т. кВт.ч (руб./Гкал)	руб./кВт (тыс. руб./Гкал/ч)	руб./т. кВт.ч (руб./Гкал)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Базовый период									
	Электроэнергия								
1.	Всего								
	в том числе								
1.1.	оптовый рынок								
1.2.	поставщик 1								

1.3.	...								
...									
	Теплоэнергия								
1.	Всего								
	в том числе								
1.1.	поставщик 1								
1.2.	поставщик 2								
1.3.	...								
...									
3.	Итого								
Период регулирования									
	Электроэнергия								
1.	Всего								
	в том числе								
1.1.	оптовый рынок								
1.2.	поставщик 1								
1.3.	...								
...									
	Теплоэнергия								
1.	Всего								
	в том числе								
1.1.	поставщик 1								
1.2.	поставщик 2								
1.3.	...								
...									
3.	Итого								

Примечание. При покупке электрической энергии по зонным тарифам столбцы 3, 5 и 10 заполняются по конкретному поставщику по периодам: пик, полупик, ночь.

При использовании одноставочного тарифа столбцы 4, 6, 7, 8 и 9 не заполняются.

Таблица N П1.13

Расчет суммы платы на услуги
по организации функционирования и развитию ЕЭС России,
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике,
организации функционирования торговой системы оптового
рынка электрической энергии (мощности), передаче
электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети

п.п.	Наименование показателей	Объем электроэнергии, млн. кВт.ч	Размер платы за услуги, руб./тыс. кВт.ч	Сумма платы за услуги тыс. руб.
1	2	3	4	5
	Базовый период			
	Период регулирования			

Таблица N П1.14

Расчет суммы платы за пользование
водными объектами предприятиями гидроэнергетики
(водный налог)

п.п.	Наименование показателей	Выработка электроэнергии млн. кВт.ч	Ставка водного налога коп./ кВт.ч	Сумма платы тыс. руб.
1	2	3	4	5
	Базовый период			
1.	ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации)			
	Период регулирования			
2.	ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации)			

Смета расходов <*>

п.п.	Наименование показателя	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Сырье, основные материалы		
2.	Вспомогательные материалы		
	из них на ремонт		
3.	Работы и услуги производственного характера		
	из них на ремонт		
4.	Топливо на технологические цели		
5.	Энергия		
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица N П1.12)		
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды		
6.	Затраты на оплату труда		
	из них на ремонт		
7.	Отчисления на социальные нужды		
	из них на ремонт		
8.	Амортизация основных средств		
9.	Прочие затраты всего, в том числе:		
9.1.	Целевые средства на НИОКР		
9.2.	Средства на страхование		
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)		
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети		
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)		
9.6.	Водный налог (ГЭС)		
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)		
9.7.1.	Налог на землю		
9.7.2.	Налог на пользователей автодорог		
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего		
	в т.ч.		
9.8.1.	Арендная плата		
10.	Итого расходов		
	из них на ремонт		

11.	Недополученный по независящим причинам доход		
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)		
	в том числе:		
13.1.	- электрическая энергия		
13.1.1.	производство электроэнергии		
13.1.2.	покупная электроэнергия		
13.1.3.	передача электроэнергии		
13.2.	- тепловая энергия		
13.2.1.	производство теплоэнергии		
13.2.2.	покупная теплоэнергия		
13.2.3.	передача теплоэнергии		
13.3.	- прочая продукция		

 <*> Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, передаче тепловой энергии.

Таблица N П1.16

Расчет расходов на оплату труда <*>

N	Показатели	Ед. изм.	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1.	Численность			
	Численность ППП	чел.		
2.	Средняя оплата труда			
2.1.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.		
2.2.	Дефлятор по заработной плате			
2.3.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.		
2.4.	Средняя степень оплаты			
2.5.	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда	руб.		
2.6.	Среднемесячная тарифная ставка ППП	- " -		
2.7.	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника			
2.7.1.	процент выплаты	%		
2.7.2.	сумма выплат	руб.		
2.8.	Текущее премирование			
2.8.1.	процент выплаты	%		
2.8.2.	сумма выплат	руб.		
2.9.	Вознаграждение за выслугу лет			
2.9.1.	процент выплаты	%		
2.9.2.	сумма выплат	руб.		

2.10.	Выплаты по итогам года			
2.10.1.	процент выплаты	%		
2.10.2.	сумма выплат	руб.		
2.11.	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки			
2.11.1.	процент выплаты	%		
2.11.2.	сумма выплат	руб.		
2.12.	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.		
3.	Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)			
3.1.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.		
3.2.	По Постановлению от 03.11.94 N 1206	- " -		
3.3.	Итого средства на оплату труда ППП	- " -		
4.	Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)			
4.1.	Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.		
4.2.	Среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.		
4.3.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.		
4.4.	По Постановлению от 03.11.94 N 1206	тыс. руб.		
4.5.	Итого средства на оплату труда непромышленного персонала	тыс. руб.		
5.	Расчет по денежным выплатам			
5.1.	Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.		
5.2.	Денежные выплаты на 1 работника	руб.		
5.3.	Итого по денежным выплатам	тыс.		
6.	Итого средства на потребление	тыс.		
7.	Среднемесячный доход на 1 работника	руб.		

 <*> Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, передаче тепловой энергии.

Таблица N П1.17

Расчет амортизационных отчислений
 на восстановление основных производственных фондов <*>

тыс. руб.

п/п	Показатели	Базовый период	Период регулирования
1.	Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования		

2.	Ввод основных производственных фондов		
3.	Выбытие основных производственных фондов		
4.	Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов		
5.	Средняя норма амортизации		
6.	Сумма амортизационных отчислений		

<*> Заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, по передаче тепловой энергии.

Примечание. При заполнении таблицы по передаче электрической энергии справочно указывается первоначальная стоимость основных фондов по уровням напряжения (ВН, СН1, СН11, НН).

Таблица N П1.17.1

Расчет среднегодовой стоимости
основных производственных фондов по линиям
электропередач и подстанциям

	Стоимость на начало регулируемого периода	Ввод основ- ных произ- водственных фондов	Выбытие основных производ- ственных фондов	Стоимость на конец регулируемого периода	Средне- годовая стоимость	Аморти- зация
1. Линии электропередач						
ВЛЭП						
ВН						
СН1						
СН11						
НН						
КЛЭП						
ВН						
СН1						
СН11						
НН						
2. Подстанции						
ВН						
СН1						
СН11						
НН						
Всего (стр. 1 + стр. 2)						
ВН						
СН1						
СН11						
НН						

Таблица N П1.18

Калькуляция расходов, связанных с производством
и передачей электрической энергии

тыс. руб.

п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Топливо на технологические цели		
2.	Вода на технологические цели		
3.	Основная оплата труда производственных рабочих		
4.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих		
5.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих		
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:		
6.1.	амортизация производственного оборудования		
6.2.	отчисления в ремонтный фонд		
6.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования		
7.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)		
8.	Цеховые расходы		
9.	Общехозяйственные расходы, всего в том числе:		
9.1.	Целевые средства на НИОКР		
9.2.	Средства на страхование		
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ		

9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети		
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования		
9.6.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:		
	- налог на землю		
9.7.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:		
9.7.1.	Арендная плата		
10.	Водный налог (ГЭС)		
11.	Покупная электроэнергия		
11.1.	Относимая на условно-постоянные расходы		
11.2.	Относимая на переменные расходы		
12.	Недополученный по независящим причинам доход		
13.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		
14.	Итого производственные расходы		
15.	Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч		
16.	Удельные расходы, руб./тыс. кВт.ч		
	из них:		
	переменная составляющая		
	в том числе:		
	- топливная составляющая		
	- водный налог		
	- покупная электроэнергия		
17.	Условно-постоянные расходы, в том числе:		

17.1.	По источникам энергии		
17.2.	По сетям		
17.3.	Сумма общехозяйственных расходов		

Таблица N П1.18.1

Калькуляция расходов, связанных с производством
электрической энергии ЭСО (ПЭ)

тыс. руб.			
п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Топливо на технологические цели		
2.	Вода на технологические цели		
3.	Основная оплата труда производственных рабочих		
4.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих		
5.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих		
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:		
6.1.	амортизация производственного оборудования		
6.2.	отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования		
6.3.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования		
7.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)		
8.	Цеховые расходы		
9.	Общехозяйственные расходы, всего в том числе:		
9.1.	Целевые средства на НИОКР		
9.2.	Средства на страхование		
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ		
9.4.	Отчисления в ремонтный фонд		
9.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:		
	- налог на землю		
9.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:		
9.6.1.	Арендная плата		
10.	Водный налог (ГЭС)		
11.	Недополученный по независящим причинам доход		
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		
13.	Итого производственные расходы		
14.	Отпуск электроэнергии с шин, млн. кВт.ч		
15.	Удельные расходы, руб./тыс. кВт.ч,		
	из них:		
	переменная составляющая,		
	в том числе:		

	- топливная составляющая		
	- водный налог		
16.	Условно-постоянные расходы, в том числе:		
16.1.	Сумма общехозяйственных расходов		

Калькуляция расходов, связанных с передачей
электрической энергии

тыс. руб.

п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период		Период регулирования	
		всего	из них расходы на сбыт	всего	из них расходы на сбыт
1	2	3	4	5	6
1.	Основная оплата труда производственных рабочих				
2.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих				
3.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих				
4.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:				
4.1.	амортизация производственного оборудования				
	ВН				
	СН1				
	СН11				
	НН				
4.2.	отчисления в ремонтный фонд				
4.3.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования				
5.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)				
6.	Цеховые расходы				
7.	Общехозяйственные расходы, всего в том числе:				
7.1.	Целевые средства на НИОКР				

7.2.	Средства на страхование				
7.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ				
7.4.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования				
7.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:				
	- налог на землю				
	ВН				
	СН1				
	СН11				
	НН				
7.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:				
7.6.1.	Арендная плата				
8.	Недополученный по независящим причинам доход				
9.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования				
10.	Итого производственные расходы				
	в том числе:				
	ВН				
	СН1				
	СН11				
	НН				
11.	Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч				
12.	Удельные расходы, руб./тыс. кВт.ч				
13.	Условно-постоянные затраты, в том числе:				
13.1.	Сумма общехозяйственных расходов				

14.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети				
-----	--	--	--	--	--

Таблица N П1.19

Калькуляция расходов, связанных с производством
и передачей тепловой энергии

		тыс. руб.	
п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Топливо на технологические цели		
2.	Вода на технологические цели		
3.	Основная оплата труда производственных рабочих		
4.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих		
5.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих		
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:		
6.1.	амортизация производственного оборудования		
6.2.	отчисления в ремонтный фонд		
6.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования		
7.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)		
8.	Цеховые расходы		
9.	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:		
9.1.	Целевые средства на НИОКР		
9.2.	Средства на страхование		
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ		
9.4.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования		
9.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:		
	- налог на землю		
9.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:		
9.6.1.	Арендная плата		
10.	Покупная энергия		
10.1.	Относимая на условно-постоянные расходы		
10.2.	Относимая на переменные расходы		
11.	Недополученный по независящим причинам доход		
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		
13.	Итого производственные расходы		
14.	Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал		
15.	Удельные расходы, руб./Гкал		
	из них		
	переменная составляющая,		

	в том числе		
	- топливная составляющая		
	- покупная теплоэнергия		
16.	Условно-постоянные расходы, в том числе:		
16.1.	По источникам энергии		
16.2.	По сетям		
16.3.	Сумма общехозяйственных расходов		

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

Калькуляция расходов,
связанных с производством тепловой энергии

тыс. руб.

п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период		Период регулирования	
		всего	из них расходы на сбыт	всего	из них расходы на сбыт
1	2	3	4	5	6
1.	Топливо на технологические цели, всего:				
2.	Вода на технологические цели				
3.	Основная оплата труда производственных рабочих				
4.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих				
5.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих				
6.	расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:				
6.1.	амортизация производственного оборудования				
6.2.	отчисления в ремонтный фонд				
6.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования				
7.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)				
8.	Цеховые расходы				
9.	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:				
9.1.	Целевые средства на НИОКР				

9.2.	Средства на страхование				
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ				
9.4.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования				
9.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:				
	- налог на землю				
9.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:				
9.6.1.	Арендная плата				
10.	Недополученный по независящим причинам доход				
11.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования				
12.	Итого производственные расходы				
13.	Отпуск теплоэнергии с коллекторов, тыс. Гкал				
14.	Удельные расходы, руб./Гкал.,				
	в том числе:				
	- топливная составляющая				
15.	Условно-постоянные расходы, в том числе:				
15.1.	Сумма общехозяйственных расходов				

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

Калькуляция расходов, по передаче тепловой энергии

тыс. руб.

п.п.	Калькуляционные статьи затрат	Базовый период		Период регулирования	
		всего	из них расходы на сбыт	всего	из них расходы на сбыт
1	2	3	4	5	6
1.	Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:				
1.1.	в т.ч.: - затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода)				
1.2.	- потерь тепловой энергии				
1.3.	- затрат электроэнергии				
2.	Основная оплата труда производственных рабочих				
3.	Дополнительная оплата труда производственных рабочих				
4.	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих				
5.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:				
5.1.	амортизация производственного оборудования				
5.2.	отчисления в ремонтный фонд				
5.3.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования				
6.	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)				
7.	Цеховые расходы				
8.	Общехозяйственные расходы, всего в том числе:				
8.1.	Целевые средства на НИОКР				

8.2.	Средства на страхование				
8.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ				
8.4.	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования				
8.5.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:				
	- налог на землю				
	- налог на пользователей автодорог				
8.6.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:				
8.6.1.	Арендная плата				
9.	Недополученный по независящим причинам доход				
10.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования				
11.	Итого производственные расходы				
12.	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал				
13.	Удельные расходы, руб./Гкал				
14.	Условно-постоянные расходы, в том числе:				
14.1.	Сумма общехозяйственных расходов				

Таблица N П1.20

Расчет источников финансирования капитальных вложений

тыс. руб.

п.п.	Наименование	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Объем капитальных вложений - всего		
	в том числе:		
	- на производственное и научно-техническое развитие		
	- на непроизводственное развитие		
2.	Финансирование капитальных вложений		
	из средств - всего		
2.1.	Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)		
2.2.	Неиспользованных средств на начало года		
2.3.	Федерального бюджета		
2.4.	Местного бюджета		
2.5.	Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета		
2.6.	Прочих		
2.7.	Средства, полученные от реализации ценных бумаг		
2.8.	Кредитные средства		
2.9.	Итого по пп. 2.1 - 2.8		
2.10.	Прибыль (п. 1 - п. 2.9):		
	- отнесенная на производство электрической энергии		
	- отнесенная на передачу электрической энергии		
	- отнесенная на производство тепловой энергии		
	- отнесенная на передачу тепловой энергии		

Таблица N П1.20.1

Справка о финансировании и освоении
капитальных вложений по источникам электроэнергии
(производство электроэнергии)

тыс. руб.

Наименование строек	Утверждено на базовый период	В течение базового периода		Остаток финанси- рования	План на период регулиру- рования	Источник финансиро- вания
		Освоено фактичес- ки	Профинан- сировано			

1	2	3	4	5	6	7
Всего						
В т.ч.						

Таблица N П1.20.2

Справка
о финансировании и освоении капитальных
вложений по источникам тепловой энергии
(производство тепловой энергии)

тыс. руб.

Наименование строек	Утверждено на базовый период	В течение базового периода		Остаток финанси- рования	План на период регули- рования	Источник финансиро- вания
		Освоено фактичес- ки	Профинан- сировано			
1	2	3	4			
Всего						
В т.ч.						

Таблица N П1.20.3

Справка
о финансировании и освоении капитальных
вложений в электросетевое строительство
(передача электроэнергии)

тыс. руб.

Наименование строек	Утверждено на базовый период	В течение базового периода		Остаток финанси- рования	План на период регули- рования	Источник финансиро- вания
		Освоено фактичес- ки	Профинан- сировано			
1	2	3	4	5	6	7
Всего						
В т.ч.						

--	--	--	--	--	--	--

Таблица N П1.20.4

Справка
о финансировании и освоении капитальных
вложений в теплосетевое строительство
(передача тепловой энергии)

тыс. руб.

Наименование строек	Утверждено на базовый период	В течение базового периода		Остаток финанси- рования	План на период регулиру- рования	Источник финансиро- вания
		Освоено фактичес- ки	Профинан- сировано			
1	2	3	4	5	6	7
Всего						
в т.ч.						

Таблица N П1.21

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении
тарифов на электрическую и тепловую энергию

тыс. руб.

п.п.	Наименование	Базовый период	Период ре- гулирования
1	2	3	4
1.	Прибыль на развитие производства		
	в том числе:		
	- капитальные вложения		
2.	Прибыль на социальное развитие		
	в том числе:		
	- капитальные вложения		
3.	Прибыль на поощрение		
4.	Дивиденды по акциям		
5.	Прибыль на прочие цели		
	- % за пользование кредитом		
	- услуги банка		
	- другие (с расшифровкой)		
6.	Прибыль, облагаемая налогом		
7.	Налоги, сборы, платежи - всего		
	в том числе:		
	- на прибыль		

	- на имущество		
	- плата за выбросы загрязняющих веществ		
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)		
8.	Прибыль от товарной продукции		
8.1.	За счет реализации электрической энергии		
8.1.1.	- производство электрической энергии		
8.1.2.	- передача электрической энергии		
8.2.	За счет реализации тепловой энергии		
8.2.1.	- производство тепловой энергии		
8.2.2.	- передача тепловой энергии		

Таблица N П1.21.1

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на производство электрической энергии

тыс. руб.

п.п.	Наименование	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Прибыль на развитие производства		
	в том числе:		
	- капитальные вложения		
2.	Прибыль на социальное развитие		
	в том числе:		
	- капитальные вложения		
3.	Прибыль на поощрение		
4.	Дивиденды по акциям		
5.	Прибыль на прочие цели		
	- % за пользование кредитом		
	- услуги банка		
	- другие (с расшифровкой)		
6.	Прибыль, облагаемая налогом		
7.	Налоги, сборы, платежи - всего		
	в том числе:		
	- на прибыль		
	- на имущество		
	- плата за выбросы загрязняющих веществ		
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)		
8.	Прибыль от товарной продукции		

Таблица N П1.21.2

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении
тарифов на производство тепловой энергии

тыс. руб.

п.п.	Наименование	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Прибыль на развитие производства		
	в том числе:		
	- капитальные вложения		
2.	Прибыль на социальное развитие		
	в том числе:		
	- капитальные вложения		
3.	Прибыль на поощрение		
4.	Дивиденды по акциям		
5.	Прибыль на прочие цели		
	- % за пользование кредитом		
	- услуги банка		
	- другие (с расшифровкой)		
6.	Прибыль, облагаемая налогом		
7.	Налоги, сборы, платежи - всего		
	в том числе:		
	- на прибыль		
	- на имущество		
	- плата за выбросы загрязняющих веществ		
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)		
8.	Прибыль от товарной продукции		

Таблица N П1.21.3

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении
тарифов на передачу электрической энергии

тыс. руб.

п.п.	Наименование	Базовый период		Период регулирования	
		всего	из них на сбыт	всего	из них на сбыт
1	2	3	4	5	6
1.	Прибыль на развитие производства				
	в том числе:				
	- капитальные вложения				
	ВН				
	СН1				
	СН11				
	НН				
2.	Прибыль на социальное развитие				

	в том числе:				
	- капитальные вложения				
3.	Прибыль на поощрение				
4.	Дивиденды по акциям				
5.	Прибыль на прочие цели				
	- % за пользование кредитом				
	- услуги банка				
	- другие (с расшифровкой)				
6.	Прибыль, облагаемая налогом				
7.	Налоги, сборы, платежи - всего				
	в том числе:				
	- на прибыль				
	ВН				
	СН1				
	СН11				
	НН				
	- на имущество				
	ВН				
	СН1				
	СН11				
	НН				
	- плата за выбросы загрязняющих веществ				
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)				
8.	Прибыль от товарной продукции, в том числе				
	в том числе:				
	ВН				
	СН1				
	СН11				
	НН				

Таблица N П1.21.4

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу тепловой энергии

тыс. руб.

п.п.	Наименование	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1.	Прибыль на развитие производства		

	в том числе:		
	- капитальные вложения		
2.	Прибыль на социальное развитие		
	в том числе:		
	- капитальные вложения		
3.	Прибыль на поощрение		
4.	Дивиденды по акциям		
5.	Прибыль на прочие цели		
	- % за пользование кредитом		
	- услуги банка		
	- другие (с расшифровкой)		
6.	Прибыль, облагаемая налогом		
7.	Налоги, сборы, платежи - всего		
	в том числе:		
	- на прибыль		
	- на имущество		
	- плата за выбросы загрязняющих веществ		
	- другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)		
8.	Прибыль от товарной продукции, в том числе		
8.1.	отнесенная на сбытовую деятельность		

Таблица N П1.22

Расчет
экономически обоснованного тарифа продажи ЭСО (ПЭ)

п.п.	Показатели	Ед. изм.	Электро- энергия	Теплоэнергия				Всего
				Система централи- зованного тепло- снабжения N ...	Система централи- зованного тепло- снабжения N ...	Система централи- зованного тепло- снабжения N ...	Всего :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Условно-переменные расходы	тыс. руб.						
1.1.	Электростанции ЭСО - всего							
	в т.ч. по источникам							
1.2.	С оптового рынка							
1.3.	ПЭ1 - всего							
	в т.ч. по источникам							
...	...							
2.	Условно-постоянные расходы	тыс. руб.						
2.1.	Электростанции ЭСО - всего							
	в т.ч. по источникам							
2.2.	С оптового рынка							

2.3.	ПЭ1 - всего							
	в т.ч. по источникам							
...	...							
3.	Расходы всего (п. 1 + п. 2)	тыс. руб.						
3.1.	Электростанции ЭСО - всего							
3.2.	в т.ч. по источникам							
3.3.	С оптового рынка							
	ПЭ1 - всего							
	в т.ч. по источникам							
...	...							
4.	Прибыль	тыс. руб.						
...	...							
5.	Рентабельность (п. 4 / п. 3 x 100%)	%						
5.1.	Электростанции ЭСО - всего							
	в т.ч. по источникам							
5.2.	С оптового рынка							
5.3.	ПЭ1 - всего							
	в т.ч. по источникам							
...	...							
6.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.						

6.1.	Электростанции ЭСО - всего								
	в т.ч. по источникам								
6.2.	С оптового рынка								
6.3.	ПЭ1- всего								
	в т.ч. по источникам								
...	...								
7.	Установленная мощность, тыс. кВт	тыс. кВт							
7.1.	Электростанции ЭСО - всего	(Гкал/ час)							
	в т.ч. по источникам								
7.2.	С оптового рынка								
7.3.	ПЭ1 -всего								
	в т.ч. по источникам								
...	...								
8.	Отпуск энергии	млн. кВт.ч							
8.1.	Электростанции ЭСО - всего	(тыс. Гкал)							
	в т.ч. по источникам								
8.2.	С оптового рынка								
8.3.	ПЭ1 - всего								
	в т.ч. по источникам								
...	...								

9.	Средний полнотарифный тариф продажи Т (гк(ср))	руб./тыс. кВт.ч (руб./ Гкал)						
9.1.	Электростанции ЭСО - всего							
	в т.ч. по источникам							
9.2.	С оптового рынка							
9.3.	ПЭ1 - всего							
	в т.ч. по источникам (расчетный)							
...	...							
10.	Ставка за мощность	руб./тыс. кВт.ч (руб./ Гкал/час)						
10.1.	Электростанции ЭСО - всего							
	в т.ч. по источникам							
10.2.	С оптового рынка							
10.3.	ПЭ1 - всего							
	в т.ч. по источникам (расчетный)							
...	...							
11.	Ставка за энергию	руб./тыс. кВт.ч (руб./ Гкал)						
11.1.	Электростанции ЭСО - всего							
	в т.ч. по источникам							
11.2.	С оптового рынка							

11.3.	ПЭ1 - всего						
	в т.ч. по источникам (расчетный)						
...	...						

Расчет экономически обоснованного тарифа
покупки электроэнергии потребителями

п.п.		Единицы измерения	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1.	Полезный отпуск электрической энергии потребителям, всего	млн. кВт.ч		
	в т.ч.			
1.1.	Потребителям группы 1	млн. кВт.ч		
1.1.1.	в том числе по базовой части тарифа (п. 1.1 х п. 3)	млн. кВт.ч		
1.2.	Потребителям групп 2 - 3	млн. кВт.ч		
2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей, всего	МВт. мес.		
	в т.ч.			
2.1.	Потребителям группы 1	МВт. мес.		
2.1.1.	в том числе по базовой части тарифа (п. 2.1 х п. 3)	МВт. мес.		
2.2.	Потребителям групп 2 - 3	МВт. мес.		
3.	Доля полезного отпуска потребителей группы 1 в общем полезном отпуске потребителям. $K1 = \text{п. 1.1} / \text{п. 1}$	-		
4.	Базовая часть тарифа группы 1 (п. 4.1 х п. 1.1.1 + п. 4.2 х п. 2.1.1 х М) / п. 1.1.1	руб./ МВт.ч		
4.1.	ставка на энергию	руб./ МВт.ч		
4.2.	ставка на мощность	руб./ МВт.ч		
5.	Оставшаяся часть тарифа группы 1 (п. 5.1 х (п. 1.1 - п. 1.1.1) + п. 5.2 х (п. 2.1 - п. 2.1.1) х М) / (п. 1.1 - п. 1.1.1)	руб./ МВт.ч		
5.1.	ставка на энергию	руб./ МВт.ч		
5.2.	ставка на мощность	руб./ МВт.ч		
6.	Тариф покупки электроэнергии потребителями группы 1	руб./ МВт.ч		
6.1.	ставка на энергию (п. 4.1 х п. 1.1.1 + п. 5.1 х (п. 1.1 - п. 1.1.1)) / п. 1.1	руб./ МВт.ч		
6.2.	ставка на мощность (п. 4.2 х п. 2.1.1 + п. 5.2 х (п. 2.1 - п. 2.1.1)) / п. 2.1	руб./ МВт.ч		
7.	Тариф покупки электроэнергии потребителями групп 2 - 3 (п. 1.2 х п. 7.1 + п. 2.2 х п. 7.2) / п. 1.2	руб./ МВт.ч		

7.1.	ставка на энергию	руб./ МВт.ч		
7.2.	ставка на мощность	руб./ МВт.ч		

Таблица N П1.24

Расчет платы за услуги
по содержанию электрических сетей

п.п.		Единицы измерения	Базовый период		Период регулирования	
			всего	из них на сбыт	всего	из них на сбыт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии (п. 11 табл. П1.18.2)	тыс. руб.				
1.1.	ВН					
1.2.	СН					
	в т.ч. СН1					
	СН11					
1.3.	НН					
2.	Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 8 табл. П1.21.3)	тыс. руб.				
2.1.	ВН					
2.2.	СН					
	в т.ч. СН1					
	СН11					
2.3.	НН					
3.	Рентабельность (п. 2 / п. 1 x 100%)	%				
4.	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 1 + п. 2)	тыс. руб.				
4.1.	ВН					
4.2.	СН					
	в т.ч. СН1					
	СН11					
4.3.	НН					
5.	Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (31) - (33)	руб./МВт. мес.				
5.1.	ВН					

5.2.	СН					
	в т.ч. СН1					
	СН11					
5.3.	НН					
6.	Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт.ч согласно формулам (34) - (36)	руб./МВт.ч				
6.1.	ВН					
6.2.	СН					
	в т.ч. СН1					
	СН11					
6.3.	НН					

Таблица N П1.24.1

Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

п.п.		Единицы измерения	Водяные тепловые сети		Паровые тепловые сети		Всего по ЭСО (теплосетевой организации)	
			Базовый период	Период регулирования	Базовый период	Период регулирования	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Затраты, отнесенные на передачу тепловой энергии (п. 11 табл. П1.19.2), в т.ч.	тыс. руб.						
	1.1. Вода на технологические цели: - всего	тыс. руб.						
	- в т.ч на компенсацию потерь сетевой воды	тыс. руб.						
	1.2. Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды: всего, в т.ч.	тыс. руб.						
	- на компенсацию потерь тепловой энергии	тыс. руб.						
	- на компенсацию затрат электроэнергии	тыс. руб.						
2.	Прибыль, отнесенная на передачу тепловой энергии (п. 8 табл. П1.21.4)	тыс. руб.						

3.	Рентабельность (п. 2 / п. 1 x 100%)	%						
4.	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой энергии (п. 1 + п. 2)	тыс. руб.						
5.	Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения	Гкал/ч						
6.	Плата за услуги по передаче тепловой энергии согласно формуле (16) п. 59	тыс. руб. ----- Гкал/ч						
6.1.	Плата за услуги по передаче тепловой энергии согласно формуле (16.1) п. 59	руб. ----- Гкал.						

Примечание. Заполняется всего и отдельно по каждой СЦТ.

Таблица N П1.25

Расчет ставки по оплате
технологического расхода (потерь) электрической
энергии на ее передачу по сетям

п.п.		Единицы измерения	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4	5
1.	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию	руб./МВт.ч		
2.	Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии	млн. кВт.ч		
2.1.	ВН			
2.2.	СН			
	в т.ч. СН1			
	СН11			
2.3.	НН			
3.	Потери электрической энергии	%		
3.1.	ВН			
3.2.	СН			
	в т.ч. СН1			
	СН11			
3.3.	НН			
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт.ч		
4.1.	ВН			
4.2.	СН			
	в т.ч. СН1			
	СН11			
4.3.	НН			

5.	Расходы на компенсацию потерь	тыс. руб.		
5.1.	ВН			
5.2.	СН			
	в т.ч. СН1			
	СН11			
5.3.	НН			
6.	Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям	руб./ МВт.ч		
6.1.	ВН			
6.2.	СН			
	в т.ч. СН1			
	СН11			
6.3.	НН			

Расчет дифференцированных по времени суток
ставок платы за электрическую энергию

		Единицы измерения	Базовый период	Период регулиру- рования
1	2	3	4	5
1.	Полезный отпуск электроэнергии ПЭ (энергоснабжающей организации), всего, в т.ч.:	млн. кВт.ч		
1.1.	- в период ночных провалов графика нагрузки;			
1.2.	- в часы максимальных (пиковых) нагрузок;	млн. кВт.ч		
1.3.	- в остальное время суток (полупик).	млн. кВт.ч		
4.	Условно-переменные расходы электроэнергии, отпущенной ПЭ (энергоснабжающей организацией)	тыс. руб.		
	в период ночных провалов графика нагрузки			
5.	Средний одноставочный тариф на электроэнергию по ПЭ (энергоснабжающей организации)	руб./тыс. кВт.ч		
6.	Тарифная ставка за электроэнергию в ночной зоне - тариф ночь (п. 4 / п. 1.1)	руб./тыс. кВт.ч		
7.	Тарифная ставка за электроэнергию в полупиковой зоне - тариф полупик (п. 5 / п. 1.3)	руб./тыс. кВт.ч		
8.	Тарифная ставка за электроэнергию в пиковой зоне - тариф пик ((п. 5 х п. 1 - - п. 6 х п. 1.1 - п. 7 х п. 1.3) / п. 1.2)	руб./тыс. кВт.ч		

Таблица N П1.27

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей

[illegible]

4.2.	Плата за иные услуги	руб./ МВт. мес.															
5.	Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4	руб./МВт.ч															
5.1.	Плата за мощность п. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2	руб./ МВт. мес.															
5.2.	Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2	руб./МВт.ч															
6.	Товарная продукция всего п. 5 х п. 1	тыс. руб.															
	в том числе																
6.1.	- за электроэнергию (мощность) п. 3 х п. 1	тыс. руб.															
6.2.	- за услуги п. 4 х п. 1	тыс. руб.															
То же п. 6																	
6.1.	- за мощность п. 5.1 х п. 2 х М	тыс. руб.															
6.2.	- за электрическую энергию п. 5.2 х п. 1	тыс. руб.															

Продолжение Таблицы N П1.27

N	Группа потребителей	Ед. изм.	Прочие					В том числе					Всего собственным потребителям				
								Бюджетные потребители									
			Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[illegible]

[illegible]

Таблица N П1.28

Расчет одноставочных экономически обоснованных тарифов
на тепловую энергию по СЦТ (ЭСО)

	Потребители	Энергия, тыс. Гкал	Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час	Ставка за энергию, руб./Гкал	Одноставочный тариф руб./ Гкал	Сумма реализации, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Потребитель, получающий тепловую энергию непосредственно с коллекторов ТЭЦ и котельных - горячая вода - пар от 1.2 до 2.5 кгс/см ² - пар от 2.5 до 7.0 кгс/см ² - пар от 7.0 до 13.0 кгс/см ² - пар свыше 13.0 кгс/см ² - острый и редуцированный пар					

Таблица N П1.28.1

Расчет ставок платы за тепловую мощность
для потребителей пара и горячей воды по СЦТ (ЭСО)

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8)

		Единицы измерения	Базовый период	Период регулир.
1	2	3	4	5
1	Общая составляющая постоянных расходов и прибыли энергоснабжающей организации, в том числе связанная с:	тыс. руб.		
1.1	Производством (приобретением) мощности	тыс. руб.		
1.2	Передачей тепловой энергии	тыс. руб.		
1.3	Сбытом тепловой энергии (мощности)	тыс. руб.		
2	Средняя за период регулирования тепловая нагрузка (в виде пара и горячей воды) всех потребителей	Гкал/час		
3	Общая ставка платы за тепловую мощность	руб./Гкал/час		

Таблица N П1.28.2

Расчет дифференцированных ставок
за тепловую энергию для потребителей
пара различных параметров и горячей воды по СЦТ (ЭСО)

		Единицы измерения	Базовый период	Период регулир.
1	2	3	4	5
1	Приведенный удельный расход топлива на 1 Гкал теплоэнергии, отпущенной с коллекторов ТЭС	кг/Гкал		

2	Тарифные ставки за энергию для потребителей пара	руб./Гкал		
	- отборный пар от 1.2 до 2.5 кгс/см ²	руб./Гкал		
	- отборный пар от 2.5 до 7.0 кгс/см ²	руб./Гкал		
	- отборный пар от 7.0 до 13.0 кгс/см ²	руб./Гкал		
	- отборный пар свыше 13.0 кгс/см ²	руб./Гкал		
	- острый и редуцированный пар	руб./Гкал		
3	Тарифная ставка за энергию для потребителей горячей воды с коллекторов ТЭС	руб./Гкал		
4	Удельный расход топлива на 1 Гкал теплоэнергии, отпущенной в виде горячей воды	кг/Гкал		
5	Тарифные ставки за энергию для потребителей горячей воды	руб./Гкал		

Таблица N П1.28.3

Расчет экономически обоснованных тарифов
на тепловую энергию (мощность)
по группам потребителей

Исключен. - [Приказ](#) ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8.

Таблица N П1.29

Укрупненная структура тарифа на электрическую энергию для потребителей

[illegible]

[illegible]

**Отпуск (передача) электроэнергии
территориальными сетевыми организациями**

(введена [Приказом](#) ФСТ РФ от 31.07.2007 N 138-э/6)

N	Наименование показателя	Отпуск ЭЭ, тыс. кВт · ч	Заявленная мощность, МВт	Присоединенная мощность, МВА	Товарная продукция, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Поступление электроэнергии в сеть - всего				
	в т.ч. из				
1.1	не сетевых организаций				
1.2	сетевых организаций				
	в т.ч. из				
1.2.1	сетевой организации 1				
1.2.2	сетевой организации 2				
	...				
2	Потери электроэнергии - всего				
3	Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего				
	в т.ч.				
3.1	не сетевым организациям				
3.2	сетевым организациям				
	в т.ч.				
3.2.1	сетевой организации 1				
3.2.1.1	также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1)				
3.2.2	сетевой организации 2				
3.2.2.1	также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)				
	...				
4	Поступление электроэнергии в ЕНЭС				
	в т.ч. из				

4.1	не сетевых организаций				
4.2	сетевых организаций				
	в т.ч. из				
4.2.1	сетевой организации 1				
4.2.2	сетевой организации 2				
	...				
5	Потери электроэнергии				
6	Отпуск (передача) электроэнергии				
	в т.ч.				
6.1	не сетевым организациям				
6.2	сетевым организациям				
	в т.ч.				
6.2.1	сетевой организации 1				
6.2.1.1	также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)				
6.2.2	сетевой организации 2				
6.2.2.1	также в сальдированном выражении (п. 6.2.2 - п. 4.2.2)				
	...				
7	Трансформировано из сети ЕНЭС в:				X
8	- ВН				X
9	- СН1				X
10	- СН2				X
11	- НН				X
12	Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ				
	в т.ч. из				
12.1	не сетевых организаций				
12.2	сетевых организаций				
	в т.ч. из				
12.2.1	сетевой организации 1				
12.2.2	сетевой организации 2				
	...				
13	Потери электроэнергии				
14	Отпуск (передача) электроэнергии				

	в т.ч.				
14.1	не сетевым организациям				
14.2	сетевым организациям				
	в т.ч				
14.2.1	сетевой организации 1				
14.2.1.1	также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1)				
14.2.2	сетевой организации 2				
14.2.2.1	также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2)				
	...				
15	Трансформировано из 110 кВ в:				X
16	- СН1				X
17	- СН2				X
18	- НН				X
19	Поступление электроэнергии в сеть СН1				
	в т.ч. из				
19.1	не сетевых организаций				
19.2	сетевых организаций				
	в т.ч. из				
19.2.1	сетевой организации 1				
19.2.2	сетевой организации 2				
	...				
20	Потери электроэнергии				
21	Отпуск (передача) электроэнергии				
	в т.ч.				
21.1	не сетевым организациям				
21.2	сетевым организациям				
	в т.ч.				
21.2.1	сетевой организации 1				
21.2.1.1	также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1)				
21.2.2 21.2.2.1	сетевой организации 2 также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 -				

	п. 19.2.2)				
	...				
22	Трансформировано из 35 кВ в:				X
23	- СН2				X
24	- НН				X
25	Поступление электроэнергии в сеть СН2				
	в т.ч. из				
25.1	не сетевых организаций				
25.2	сетевых организаций				
	в т.ч. из				
25.2.1	сетевой организации 1				
25.2.2	сетевой организации 2				
	...				
26	Потери электроэнергии				
27	Отпуск (передача) электроэнергии				
	в т.ч.				
27.1	не сетевым организациям				
27.2	сетевым организациям				
	в т.ч.				
27.2.1	сетевой организации 1				
27.2.1.1	также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)				
27.2.2	сетевой организации 2				
27.2.2.1	также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)				
	...				
28	Трансформировано из 10-6 кВ в:				X
29	- НН				X
30	Поступление электроэнергии в сеть НН				
	в т.ч. из				
30.1	не сетевых организаций				
30.2	сетевых организаций				
	в т.ч. из				

30.2.1	сетевой организации 1				
30.2.2	сетевой организации 2				
	...				
31	Потери электроэнергии				
32	Отпуск (передача) электроэнергии				
	в т.ч.				
3.1	не сетевым организациям				
3.2	сетевым организациям				
	в т.ч.				
32.2.1	сетевой организации 1				
32.2.1.1	также в сальдированном выражении (п. 32.2.1 – п. 30.2.1)				
32.2.2	сетевой организации 2				
32.2.2.1	также в сальдированном выражении (п. 32.2.2 – п. 30.2.2)				
	...				

Приложение 2

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СУММЫ ТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ ПО КЛАССАМ НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица N П2.1

Объем воздушных линий электропередач
(ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП)
в условных единицах в зависимости от протяженности,
напряжения, конструктивного использования и материала опор

	Напряжение, кВ	Количество цепей на опоре	Материал опор	Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП	Протяженность	Объем условных единиц
				у/100км	км	у
1	2	3	4	5	6	$7 = 5 \times 6 / 100$
ВЛЭП	1150	–	металл	800		

	750	1	металл	600		
	400 - 500	1	металл	400		
			ж/бетон	300		
	330	1	металл	230		
			ж/бетон	170		
		2	металл	290		
			ж/бетон	210		
	220	1	дерево	260		
			металл	210		
			ж/бетон	140		
		2	металл	270		
			ж/бетон	180		
	110 - 150	1	дерево	180		
			металл	160		
			ж/бетон	130		
		2	металл	190		
			ж/бетон	160		
КЛЭП	220	-	-	3000		
	110	-	-	2300		
ВН, всего						
ВЛЭП	35	1	дерево	170		
			металл	140		
			ж/бетон	120		
		2	металл	180		
			ж/бетон	150		
	1 - 20	-	дерево	160		
			дерево на ж/б пасынках	140		
			ж/бетон, металл	110		
КЛЭП	20 - 35	-	-	470		
	3 - 10	-	-	350		

СН, всего						
ВЛЭП	0,4 кВ	-	дерево	260		
			дерево на ж/б пасынках	220		
			ж/бетон, металл	150		
КЛЭП	до 1 кВ	-	-	270		
НН, всего						

Примечание. При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.

Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:

а) воздушных линий в здание и

б) линий с совместной подвеской проводов.

- Условные единицы по ВЛЭП 0,4 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.

- Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.

Таблица N П2.2

Объем подстанций 35 - 1150 кВ,
 трансформаторных подстанций (ТП), комплексных
 трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных
 пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах

п/п	Наименование	Единица измерения	Напряжение, кВ	Количество условных единиц (у) на единицу измерения	Количество единиц измерения	Объем условных единиц
				у/ед.изм.	ед. изм.	у
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
1	Подстанция	П/ст	1150	1000		
			750	600		
			400 - 500	500		
			330	250		
			220	210		
			110 - 150	105		
			35	75		
2	Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор	Единица оборудования	1150	60		
			750	43		
			400 - 500	28		
			330	18		
			220	14		
			110 - 150	7,8		
			35	2,1		
			1 - 20	1,0		
3	Воздушный выключатель	3 фазы	1150	180		
			750	130		
			400 - 500	88		

			330	66		
			220	43		
			110 - 150	26		
			35	11		
			1 - 20	5,5		
4	Масляный выключатель	- " -	220	23		
			110 - 150	14		
			35	6,4		
			1 - 20	3,1		
5	Отделитель с короткозамыкателем	Единица оборудования	400 - 500	35		
			330	24		
			220	19		
			110 - 150	9,5		
			35	4,7		
6	Выключатель нагрузки	- " -	1 - 20	2,3		
7	Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар	- " -	1 - 20	26		
8	То же, 50 Мвар и более	- " -	1 - 20	48		
9	Статические конденсаторы	100 конд.	35	2,4		
			1 - 20	2,4		
10	Мачтовая (столбовая) ТП	ТП	1 - 20	2,5		
11	Однотрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	2,3		
12	Двухтрансформаторная ТП, КТП	ТП, КТП	1 - 20	3		
13	Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ	п/ст	35	3,5		
14	Итого		ВН	-	-	

		CH	-	-	
		HH	-	-	

Примечание. В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 - 1150 кВ.

Условные единицы по п. п. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.

Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.

По п. п. 3 - 6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

Значение условных единиц п. п. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.

Объем РП 1 - 20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.

По п. п. 10 - 12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.

По п. п. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.

Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.

Приложение 3

РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ В НВВ

ВН

РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОТНОСИМЫХ К ЕДИНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(ЕНЭС) (ИНДЕКС ВН1) И НЕ ОТНОСИМЫХ К ЕНЭС
(ИНДЕКС ВН11)

$$НВВ_{ВН} = НВВ_{ВН1} + НВВ_{ВН11} \quad (1)$$

$$НВВ_{ВН1} = Р_{ВН1}^{п} + Р_{ВН1}^{пр} \quad (2)$$

$$НВВ_{ВН11} = Р_{ВН11}^{п} + Р_{ВН11}^{пр} \quad (3)$$

$$Р_{ВН} = Р_{ВН1}^{п} + Р_{ВН11}^{п} \quad (4)$$

$$Р_{ВН}^{пр} = Р_{ВН1}^{пр} + Р_{ВН11}^{пр} \quad (5)$$

$$Y_{\text{ВН}} = Y_{\text{ВН1}} + Y_{\text{ВН11}} \quad (6)$$

$$HИ_{\text{ВН}} = HИ_{\text{ВН1}} + HИ_{\text{ВН11}} \quad (7)$$

$$HЗ_{\text{ВН}} = HЗ_{\text{ВН1}} + HЗ_{\text{ВН11}} \quad (8)$$

$$A_{\text{ВН}} = A_{\text{ВН1}} + A_{\text{ВН11}} \quad (9)$$

$$ПРН_{\text{ВН}} = ПРН_{\text{ВН1}} + ПРН_{\text{ВН11}} \quad (10)$$

$$P_{\text{ВН1}}^{\text{пр}} = (HВВ_{\text{ВН}} - P_{\text{ВН}}^{\text{п}}) \times \frac{Y_{\text{ВН1}}}{Y_{\text{ВН}}} \quad (11)$$

$$P_{\text{ВН11}}^{\text{пр}} = (HВВ_{\text{ВН}} - P_{\text{ВН}}^{\text{п}}) \times \frac{Y_{\text{ВН11}}}{Y_{\text{ВН}}} \quad (12)$$

Приложение 4

(в ред. [Приказа](#) ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11)

I. Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей

1. Теплоноситель "вода"

1.1. К эксплуатационным технологическим затратам сетевой воды относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;
- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;
- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

1.2. К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в регламентированных нормативными [актами](#) технической эксплуатации электрических станций и сетей пределах.

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с его утечкой определяются по формуле:

$$G_{\text{ут.н}} = \frac{\text{альфа} \times V_{\text{ср.год}} \times n_{\text{год}}}{100} = m_{\text{у.год.н}} \times n_{\text{год}}, \text{ м}^3, \quad (1)$$

где:

альфа - норма среднегодовой утечки теплоносителя (м3/чм3), установленная [правилами](#) технической эксплуатации электрических станций и сетей и [правилами](#) технической эксплуатации тепловых энергоустановок в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети в час;

$V_{\text{ср.год}}$ - среднегодовая емкость тепловой сети, м3;

$n_{\text{год}}$ - продолжительность функционирования тепловой сети в течение года, ч;

$m_{\text{у.год.н}}$ - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей определяется по формуле:

$$V_{\text{год}} = \frac{V_{\text{от}} \times n_{\text{от}} + V_{\text{л}} \times n_{\text{л}}}{n_{\text{от}} + n_{\text{л}}} = \frac{V_{\text{от}} \times n_{\text{от}} + V_{\text{л}} \times n_{\text{л}}}{n_{\text{год}}}, \text{ м3}, \quad (2)$$

где:

$V_{\text{от}}$ и $V_{\text{л}}$ - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, м3;

$n_{\text{от}}$ и $n_{\text{л}}$ - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в отопительном и неотопительном периодах, ч.

1.3. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, приведенных выше, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями.

1.4. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости тепловой сети, находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителей, с учетом требований нормативных [актов](#) по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) и нормативных [актов](#) по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.

1.5. Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплоснабжения, определены конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов.

Размеры затрат устанавливаются на основе паспортной информации или технических условий на указанные приборы и уточняются в результате их регулировки. Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива из этих приборов определяются по формуле:

$$G_{\text{а.н.}} = \text{SUM}(m \times N \times n), \text{ м3}, \quad (3)$$

где:

m - технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из установленных типов средств автоматики или защиты, м3/ч;

N - количество функционирующих средств автоматики и защиты одного типа, шт.;

n - продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в течение года, ч.

1.6. Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях тепловых сетей включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также эксплуатационных норм затрат, утвержденных в установленном порядке, для каждого вида работ в тепловых сетях и системах теплоснабжения, находящихся на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителя.

2. Теплоноситель "пар"

2.1. Нормируемые потери пара могут быть определены по нормам для водяных тепловых сетей по формуле:

$$G_{\text{пп}} = 0,0025 \times V_{\text{пар}}^{\text{ср.г}} \times \rho_{\text{пар}} \times n \times 10^{-3}, \text{ т}, \quad (4)$$

где:

$\rho_{\text{пар}}$ – плотность пара при средних давлении и температуре по магистралям от источника тепла до потребителя, кг/м³;

$V_{\text{пар}}^{\text{ср.г}}$ – среднегодовой объем паровых сетей, находящихся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителя, м³, определяемый по формуле (2);

n – среднегодовое число часов работы паровых сетей, ч.

2.2. Среднее давление пара $P_{\text{ср}}$ в паровых сетях определяется по формуле:

$$P_{\text{ср}} = \frac{\sum_{k=1}^k \left(\frac{P_n + P_k}{2} \times n_{\text{const}} \right)}{n_{\text{год}}}, \text{ кгс/см}^2, \quad (5)$$

где:

P_n, P_k – соответственно, начальное и конечное давления пара на источнике теплоты и у потребителей по каждой паровой магистрали по периодам работы n_{const} (ч), с относительно постоянными значениями давлений, кгс/см²;

$n_{\text{год}}$ – число часов работы каждой паровой магистрали в течение года, ч;

k – количество паровых магистралей.

Средняя температура пара $T_{\text{ср}}$ определяется по формуле:

$$T_{\text{п}}^{\text{ср}} = \frac{\sum_{k=1}^k \left(\frac{T_n + T_k}{2} \times n_{\text{const}} \right)}{n_{\text{год}}}, \text{ град. С}, \quad (6)$$

где:

T_n, T_k – соответственно, начальная и конечная температуры пара

на источнике теплоты и у потребителей по каждой паровой магистрали по периодам работы n (ч), с относительно постоянными значениями давления.

2.3. Потери конденсата учитываются по норме для водяных тепловых сетей в размере 0,0025 от среднегодового объема ср.г

конденсатопроводов $V_{\text{конд}}$, м³/ч при соответствующей плотности воды

(конденсата) $\rho_{\text{конд}}$, по формуле:

$$G_{\text{пк}} = 0,0025 \times V_{\text{конд}} \times \rho_{\text{ср.г}} \times \rho_{\text{конд}} \times n \times 10^{-3}, \text{ т} \quad (7)$$

II. Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии

3. Нормативные затраты и потери тепловой энергии определяются двумя составляющими:

- затратами и потерями тепловой энергии с потерями теплоносителя;

- потерями тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов и оборудование систем транспорта.

4. Определение нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии с потерями теплоносителя "вода".

Потери тепловой энергии определяются по отдельным составляющим затрат и потерь сетевой воды в соответствии с п. п. 2, 3 настоящего Приложения с последующим суммированием.

4.1. Нормативные значения годовых технологических тепловых потерь с утечкой теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей определяются по формуле:

$$Q_{\text{у.н}} = m_{\text{у.н.год}} \times \rho_{\text{год}} \times c \times [b \times t_{\text{1год}} + (1 - b) \times t_{\text{2год}} - t_{\text{х.год}}] \times n \times 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)}, \quad (8)$$

где:

$\rho_{\text{год}}$ - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м³;

$t_{\text{1год}}$, $t_{\text{2год}}$ - среднегодовые значения температуры теплоносителя

в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, град. С;

$t_{\text{х.год}}$ - среднегодовое значение температуры холодной воды,

подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, град. С;

c - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град. С;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75).

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по применяемому в системе теплоснабжения графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем протяжении функционирования тепловой сети в течение года.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет (при отсутствии таковой - в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии или климатологическим справочником).

Среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, определяется по формуле:

$$t_{\text{х год}} = \frac{t_{\text{х.от}} \times n_{\text{от}} + t_{\text{х.л}} \times n_{\text{л}}}{n_{\text{от}} + n_{\text{л}}}, \text{ град. С}, \quad (9)$$

где:
 $t_{\text{х.от}}$, $t_{\text{х.л}}$ - значения температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном и неотопительном периодах, град. С (при отсутствии достоверной информации $t_{\text{х.от}} = 5$ град. С, $t_{\text{х.л}} = 15$ град. С).

4.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуск в эксплуатацию новых сетей определяются по формуле с учетом плотности воды ρ_0 , используемой для заполнения:

$$Q_{\text{зап}} = 1,5 \times V_{\text{тр}} \times \rho_0 \times (t_{\text{зап}} - t_{\text{х}}) \times 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)}, \quad (10)$$

где:
 $1,5 \times V_{\text{тр}}$ - затраты сетевой воды на заполнение трубопроводов и оборудования, находящегося на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, м³;
 $t_{\text{зап}}$, $t_{\text{х}}$ - соответственно, температуры сетевой воды при заполнении и холодной воды в этот период, град. С.

4.3. Нормативные технологические затраты тепловой энергии со сливами из средств авторегулирования и защиты (САРЗ) определяются по формуле:

$$Q_{\text{а.н}} = G_{\text{а.н}} \times \rho_0 \times (t_{\text{сл}} - t_{\text{х}}) \times 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)}, \quad (11)$$

где:
 $G_{\text{а.н}}$ - затраты сетевой воды со сливами из САРЗ, определяемые в соответствии с п. 2.6, м³;
 $t_{\text{сл}}$, $t_{\text{х}}$ - температура сливаемой сетевой воды, определяемая в зависимости от места установка САРЗ, и температура холодной воды за этот же период, град. С;

ρ_0 - среднегодовая плотность сетевой воды в подающем или в обратном трубопроводе, в зависимости от точек отбора сетевой воды, используемой в САРЗ.

4.4. Если установлены нормативы затрат сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний (см. п. 2), то определяются потери тепловой энергии и с этой составляющей потерь сетевой воды по аналогичным формулам.

5. Определение нормативных эксплуатационных технологических потерь тепловой энергии с потерями теплоносителя "пар".

5.1. Нормативные потери тепловой энергии с потерями пара определяются по формуле:

$$Q_{\text{пп}} = G_{\text{пп}} \times c_{\text{ро}} \times (i_{\text{п}} - i_{\text{х}}) \times 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)}, \quad (12)$$

где:

$G_{\text{пп}}$ – годовые потери пара, определяемые по формуле (4), м³;

$i_{\text{п}}$ – энтальпия пара при средних значениях давления и температуры пара по магистралям на источнике теплоты и у потребителей, ккал/кг;

$i_{\text{х}}$ – энтальпия холодной воды, ккал/кг (град. С).

$c_{\text{ро}}$ – удельная теплоемкость воды, ккал/кг (град. С).

5.2. Нормативные потери тепловой энергии с потерями конденсата определяются по формуле:

$$Q_{\text{конд}} = G_{\text{пк}} \times c_{\text{ро}} \times (t_{\text{к}} - t_{\text{х}}) \times 10^{-6}, \text{ Гкал (ГДж)}, \quad (13)$$

где:

$Q_{\text{пк}}$ – годовые потери конденсата, определяемые по формуле (7), м³;

$t_{\text{к}}$, $t_{\text{х}}$ – средние за период работы паропроводов значения температуры конденсата и холодной воды, град. С.

5.3. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей.

Эксплуатационные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей для средних за год условий функционирования нормируются на год, следующий после проведения тепловых испытаний на тепловые потери, и являются нормативной базой для нормирования тепловых потерь согласно действующим нормативным актам определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения и нормативным актам по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии.

О применении пункта 5.4 см. письмо ФСТ РФ от 29.10.2004 N ЕЯ-1958/14.

5.4. Нормирование эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период производится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь производится в следующем порядке:

- для всех участков тепловой сети на основе сведений о конструктивных особенностях тепловой сети (типы прокладки, виды тепловой изоляции, диаметр трубопроводов, длина участков) и норм тепловых потерь, указанных в таблицах 1.1 и 1.2 настоящего приложения (если изоляция трубопроводов соответствует этим нормам) либо в таблицах 2.1 - 2.3 или 3.1 - 3.3 (если изоляция соответствует нормам, указанным в строительных нормах и правилах на тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования), пересчетом табличных значений на среднегодовые условия функционирования;

- для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций и подвергавшихся тепловым испытаниям, согласно действующим нормативным актам по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях, в качестве нормативных принимаются полученные в результате испытаний значения действительных (фактических) часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия функционирования тепловой сети;

- для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве

нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по нормам тепловых потерь с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам тепловых испытаний;

- для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом для среднегодовых условий функционирования тепловой сети с учетом технического состояния с применением зависимостей, указанных в действующих нормативных актах по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "тепловые потери";

- для участков тепловой сети, вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта, с изменением типа или конструкции прокладки и теплоизоляционного слоя, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети, определенные теплотехническим расчетом на основе исполнительной технической документации.

5.5. Значения часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых условиях функционирования определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных ее участках.

5.6. Значения часовых тепловых потерь по проектным нормам тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети определяются по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе:

$$Q_{\text{из.н.год}} = \sum_{i=1}^i (q_{\text{из.н}} \times L \times \beta) \times 10^{-6}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (14)$$

- для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно:

$$Q_{\text{из.н.год.п}} = \sum_{i=1}^i (q_{\text{из.н.п}} \times L \times \beta) \times 10^{-6}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (15)$$

$$Q_{\text{из.н.год.о}} = \sum_{i=1}^i (q_{\text{из.н.о}} \times L \times \beta) \times 10^{-6}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (15a)$$

где:

$q_{\text{из.н}}$, $q_{\text{из.н.п}}$ и $q_{\text{из.н.о}}$ - удельные часовые тепловые потери

трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - раздельно, ккал/м.ч (кДж/м.ч);

L - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однострубном, м;

бета - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки);

i - количество участков трубопроводов различного диаметра.

5.7. Значения нормативных проектных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающихся от значений, приведенных в соответствующих нормах тепловых потерь, определяются линейной интерполяцией (или экстраполяцией).

5.8. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети t и t

определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по действующему в системе теплоснабжения температурному графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние за последние 5 лет (по информации местной гидрометеорологической станции о статистических климатологических значениях температуры наружного воздуха и грунта на глубине заложения трубопроводов тепловых сетей) или, при отсутствии данных, с использованием строительных норм и правил по строительной климатологии и справочника по климату для соответствующего или ближайшего к нему объекта.

5.9. Значения нормативных часовых тепловых потерь участков тепловой сети, аналогичных участкам, подвергавшимся тепловым испытаниям (ан.исп.) по типам прокладки, видам изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно, по формулам:

- для трубопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе:

$$Q_{\text{из.н.ан.исп.год}} = \sum_{i=1}^i (k_{\text{и}} \times q_{\text{из.н}} \times L \times \beta) \times 10^{-6}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (16)$$

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11)

- для трубопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно:

$$Q_{\text{из.н.ан.исп.год.п}} = \sum_{i=1}^i (k_{\text{и.п}} \times q_{\text{из.н.п}} \times L \times \beta) \times 10^{-6}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (17)$$

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11)

$$Q_{\text{из.н.ан.исп.год.о}} = \sum_{i=1}^i (k_{\text{и.о}} \times q_{\text{из.н.о}} \times L \times \beta) \times 10^{-6}, \text{ Гкал/ч (ГДж/ч)}, \quad (17a)$$

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 23.11.2004 N 193-э/11)

где:
 $k_{\text{и}}$, $k_{\text{и.п}}$ и $k_{\text{и.о}}$ – поправочные коэффициенты для определения нормативных часовых тепловых потерь, полученные по результатам тепловых испытаний.

5.10. Поправочные коэффициенты для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются по формулам:

- при подземной прокладке, подающие и обратные трубопроводы вместе:

$$k_{\text{и}} = \frac{Q_{\text{из.год.и}}}{Q_{\text{из.н.год}}}, \quad (18)$$

где:
 $Q_{\text{из.год.и}}$ и $Q_{\text{из.н.год}}$ – соответственно тепловые потери, определенные тепловыми испытаниями, пересчитанные на среднегодовые условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, и потери, определенные по проектным нормам тепловых потерь по формуле 14 для тех же участков, ккал/ч (кДж/ч);

- при надземной прокладке, и раздельном расположении подающих и обратных трубопроводов:

$$k_{\text{и.п}} = \frac{\frac{Q}{\text{из.год.п.и}}}{\frac{Q}{\text{из.год.п.н}}}, \quad (19)$$

$$k_{\text{и.о}} = \frac{\frac{Q}{\text{из.год.о.и}}}{\frac{Q}{\text{из.год.о.н}}}, \quad (19a)$$

где:

$\frac{Q}{\text{из.год.п.и}}$ и $\frac{Q}{\text{из.год.о.и}}$ – соответственно тепловые потери, определенные тепловыми испытаниями и пересчитанные на среднегодовые условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, для подающих и обратных трубопроводов, ккал/ч (кДж/ч);

$\frac{Q}{\text{из.год.п.н}}$ и $\frac{Q}{\text{из.год.о.н}}$ – тепловые потери, определенные по проектным нормам тепловых потерь по формулам 15 и 15a для тех же участков, ккал/ч (кДж/ч).

Максимальные значения поправочных коэффициентов к нормативным значениям не должны быть больше значений, приведенных в нормативном акте по составлению энергетических характеристик тепловых сетей и нормативном акте по определению нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей коммунального теплоснабжения.

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов по периодам функционирования (отопительный и неотопительный) и за год в целом определяются как суммы нормативных значений эксплуатационных тепловых потерь за соответствующие месяцы.

6. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии через теплоизоляционную конструкцию при теплоносителе "пар".

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции при теплоносителе "пар" принципиально не отличается от определения потерь тепловой энергии при теплоносителе "вода" и в общем виде определяются вышеприведенными положениями и формулами. Для учета особенностей пара, как теплоносителя, следует руководствоваться нормативными актами по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях, действующими в части, касающейся паровых сетей.

7. Определение нормативных технологических затрат электрической энергии на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителей.

7.1. Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются затратами на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии и теплоносителя. К ним относятся:

- подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети;
- подмешивающие насосы на тепловой сети;
- дренажные насосы;
- насосы зарядки-разрядки баков-аккумуляторов;
- насосы отопления и горячего водоснабжения и насосы подпитки II контура отопления центральных тепловых пунктов (ЦТП);
- привод электрифицированной запорно-регулирующей арматуры.

7.2. Затраты электрической энергии определяются отдельно по каждому виду насосного оборудования по формуле:

$$\varepsilon_k = \text{SUM} \left(\frac{G_{\text{п}} \cdot H_{\text{п}}}{\rho \cdot n} \right) \cdot 10^{-3}, \text{ кВт.ч}, \quad (20)$$

нас 1 367эта
ну

где:

G – нормативный расход теплоносителя, перекачиваемого
 ρ

насосами, (м³/ч), определяемый в зависимости от их назначения;

H – располагаемый напор, развиваемый насосами при нормативном
 ρ
расходе (м);

ρ_0 – плотность теплоносителя, кг/м³;

n – число часов работы насосов при нормативных расходах и
 n
напорах;

эта – КПД насосной установки (насосов и электродвигателей);

ну

k – количество групп насосов.

Нормативные расходы теплоносителя, перекачиваемого насосными установками, определяются в соответствии с гидравлическим режимом. При этом располагаемые напоры принимаются согласно расчетному гидравлическому режиму функционирования тепловой сети.

7.3. Если насосная группа состоит из насосов одного типа, расход теплоносителя, перекачиваемого одним из этих насосов, определяется делением среднего за час суммарного значения расхода теплоносителя на количество рабочих насосов.

Если насосная группа состоит из насосов различных типов (или диаметры рабочих колес одноступенчатых насосов различны), для определения расхода теплоносителя, перекачиваемого каждым из установленных насосов, необходимо построить результирующую характеристику насосов, при помощи которой можно определить расход теплоносителя, перекачиваемого каждым из насосов, при известном суммарном расходе перекачиваемого теплоносителя.

7.4. При дросселировании напора, развиваемого насосом (в клапане, задвижке или дроссельной диафрагме), значения напора, развиваемого насосом, и КПД насоса при определенном значении расхода перекачиваемого теплоносителя могут быть определены по результатам испытания насоса или его паспортной характеристике.

7.5. В случае регулирования напора и производительности насосов путем изменения частоты вращения их рабочих колес результирующая характеристика насосов насосной группы определяется по результатам гидравлического расчета тепловой сети следующим образом. Определяется расход теплоносителя для насосной группы и требуемый напор насосов, измененный по сравнению с паспортной характеристикой при полученном значении расхода теплоносителя. Найденные значения расхода теплоносителя для каждого из включенных в работу насосов и развиваемого ими при этом напора позволяют определить требуемую частоту вращения рабочих колес насосов по формуле:

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{G_1}{G_2} \right)^2 = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2, \quad (21)$$

где:

H_1 и H_2 – соответственно напоры, развиваемые насосом при
1 2
частотах вращения соответственно n_1 и n_2 , м;

G_1 и G_2 – соответственно расходы теплоносителя при частотах
1 2
вращения n_1 и n_2 , м³/ч.

7.6. Мощность электродвигателей (кВт), необходимая для перекачки теплоносителя центробежными насосами, при измененной (по сравнению с номинальной) частоте вращения их

рабочих колес, определяется по формуле (20) с подстановкой значений расхода перекачиваемого теплоносителя, напора, развиваемого насосом, соответствующих расчетной частоте вращения рабочих колес, и КПД преобразователя частоты (последний - в знаменатель формулы) без учета числа часов работы насосов.

7.7. При определении нормативного расхода электрической энергии значение расхода горячей воды, перекачиваемой циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения, определяется по средней часовой за неделю тепловой нагрузки горячего водоснабжения и постоянно на протяжении сезона (отопительного или неотопительного периода).

7.8. При определении нормативного расхода электрической энергии подпиточных и циркуляционных насосов отопительных систем, подключенных к тепловой сети через теплообменники, значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, определяются емкостью этих систем и их теплопотреблением для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха.

7.9. При определении нормативного расхода электрической энергии подкачивающих и подмешивающих насосов на ЦТП значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, и развиваемый ими напор определяются принципиальной схемой коммутации ЦТП, а также принципами их автоматизации.

7.10. Расходы сетевой воды, располагаемые напоры и продолжительность работы насосов зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, если они не учтены в затратах на выработку энергии на источниках теплоты, определяются разработанными режимами работы баков-аккумуляторов в зависимости от режима водопотребления на горячее водоснабжение и мощности подпиточных устройств источников теплоты.

7.11. Затраты электрической энергии на привод запорно-регулирующей арматуры и средств автоматического регулирования и защиты определяются в зависимости от установленной мощности электродвигателей, назначения и числа часов работы оборудования, КПД привода по формуле:

$$\sum_{\text{пр}} \frac{m_{\text{пр}} N_{\text{пр}} n_{\text{год}}}{\eta_{\text{э}} k} = \text{SUM} \left(\frac{m_{\text{пр}} N_{\text{пр}} n_{\text{год}}}{\eta_{\text{э}} k} \right), \quad (22)$$

где:
 $m_{\text{пр}}$ - количество однотипных приводов электрифицированного оборудования, шт.;
 $N_{\text{пр}}$ - установленная мощность электроприводов, кВт;
 $\eta_{\text{э}}$ - КПД электроприводов;
 $n_{\text{год}}$ - годовое число часов работы электроприводов каждого вида оборудования, ч;
 k - количество групп электрооборудования.